

4. ПЛУВЕН СПОРТЕН КОМПЛЕКС»СПАРТАК»

Обектът може да се ползва за тренировъчна дейност, но за състезания с присъствие на публика следва да се изпълнят, в спешен порядък, констатациите и препоръките на Комисията.

Да се спазват изискванията на Наредбата и нормативната база.

Комисията направи следните спешни препоръки:

1. Да се определи „Спортна зона“;
2. Състезанията да се провеждат в светлата част на деня , докато не се осигури АВР;
3. Да се изготви **Технически паспорт** и да се направят съответните обследвания, анализи указания и срокове за привеждането на сградата в съответствие на изискванията на чл. 169 от ЗУТ;
4. Необходимо е да се направи ревизия на покривната конструкция над фитнес залите;
5. Да се извършат ремонтно-възстановителни дейности по трибуните и пътеходите;
6. Да се оборудва „командния пункт“;
7. Недостатъчно брой камери в околното пространство;
8. Да бъде изградено видеонаблюдение за външния периметър;
9. Да се ремонтират външните стълби към двата фитнеса;
10. Необходимо е да се замери аварийното евакуационно осветление в сградата с цел осигуряване на осветеност на евакуационните пътища най-малко 1 Lx, съгласно изискванията на чл.55 от Наредба Из-1971 за СТПНОБП и във връзка с чл. 14, ал.2, т.2 от Наредба №Из-8121-647/01.11.2014 г. за ПНПБЕО, като при необходимост се монтират допълнителни евакуационни тела;
11. Да се осигури естествена вентилация в басейна;
12. ПЕРИОДИЧНИ ЕЛЕКТРОКОНТРОЛНИ ИЗМЕРВАНИЯ:
Извършване на електроконтролни измервания на:
 16. Осветеност;
 17. Осветеност на евакуационното осветление;
 18. Мълниезащита;
 19. Заземителна инсталация;
 20. Импедансът на защитния контур “фаза – защитен проводник” или “фаза-проводник PEN”.

Електроконтролните измервания да се извършват най-малко един път годишно.

Протоколите от електроконтролните измервания да се представят на комисията своевременно.

За АВР

Във връзка с чл. 20, ал.(2) от Наредбата за АВР (автоматично включване на резерва) най-малко един път годишно да се извършва техническа инспекция и технически тест на системата за което да се съставя констативен протокол за успешно извършен тест.

Протокол от техническа инспекция и техническия тест на системата да се представя на комисията своевременно.