

7. „БЪЛГАРСКА АРМИЯ”

На стадион „Българска армия” могат да се провеждат състезания с присъствие на публика със изключение на „рискови” мачове, определени като такива от междуведомствената комисия на БФС.

Сектор „Б”- затворен от 2014 г./ с изключение на бл. 8 – за гости/;

Състезанията да се провеждат само в светлата част на деня, поради липса на АВР (автоматично включване на резерва) и във връзка с чл. 20, ал.(2).

След запознаване на Комисията с конструктивното обследване и Договора за ползване /за 20-годишен период/ се установи, че инвестиционната програма не е съобразена с констатациите, анализа и оценката на „Техническата експертиза установила състоянието на елементите от носещата конструкция”, тъй като изискванията по Наредбата ще бъдат осъществени в един по-дълъг период от време.

В тази връзка, Комисията прави следните спешни ПРЕПОРЪКИ:

Всички строителни дейности да се извършат в съответствие с предписанията в Техническия паспорт. Необходимите строителни работи по трибуните и пътеките представляват «основен ремонт» на съоръжението по смисъла на & 5 от ЗУТ, поради което следва да се одобрят строителни книжа за ремонта и да се сключи договор с фирма, която да упражнява строителен надзор при изпълнението на ремонтните дейности;

1. Да се предприемат мерки за отстраняване на констатациите от чл. 5, ал. 1.

2. Да се осигури двойно захранване на обекта с електричество с автоматично включване на резервното захранване - АВР/във връзка с чл.20, ал.(2) от Наредбата/;

3. Да се ограничи достъпа на външни лица, влизащи без съответния контрол вътре в спортния обект преди спортни мероприятия, което създава предпоставки за укриване на забранени и опасни вещи и предмети на територията на стадиона (които впоследствие се използват по време на мероприятиято);

4. Да бъде затворен за посетители ресторанта под административната сграда (до съблекалнята на отбора-гост) в периода на провеждане на спортно мероприятие;

5. По време на спортно мероприятие на стадиона да се спазва следното:

- Да се монтират турникети с опция за бърз демонтаж на рамената;

- Да не се допуска изграждане на препятствия намаляващи широчината на

евакуационния път или създаващи предпоставки за затрудняване на безопасната евакуация;

- да не се допуска заключване на вратите след започване на спортното мероприятие и при присъствие на хора на стадиона, *съгласно условията на чл.34, ал.1 от НАРЕДБА № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за Правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и във връзка със спазване на изискванията посочени в чл.11 от Наредба за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото поведение на зрители преди, по време и след провеждане на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали;*

- да не се допускат повече от по 3 500 човека в сектор „Г”. Наличната инфраструктура създава предпоставки за затруднения в случай на евакуация. При повече зрители да се отвори нов изход/вход.

Комисията препоръчва стартиране на процедура по изграждане на допълнителен вход-изход на сектор „Г”, с който броят им да нарасне на 3;

6. Да се почистят храстите и зелените площи от битови отпадъци зад сектор «Г»;
7. Да се отводни междуредието на сектор „Г”;
8. Да се почистват седалките преди мачовете;
9. Да се обозначат със знаци пожарните хидранти на територията на стадиона в съответствие с приложение 5 към чл.18, ал.2 *НАРЕДБА № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за Правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите*;
10. Да се създаде организация с цел недопускане на спиране и паркиране на транспортни средства, поставяне на преместваеми обекти, материали и съоръжения на разстояние, по-малко от 5 m, преди и след пожарните хидранти съгласно изискванията на чл.20, т.4 от *НАРЕДБА № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за Правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите*;
11. Вътрешните пожарни кранове в баскетболната зала да се поддържат и обслужват при спазване изискванията на БДС EN 671-3 във връзка с чл.22, ал.2 и ал.5 от *Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО)*;
12. Да се приведе в нормите вентилационната система в баскетболната зала;
13. ПЕРИОДИЧНИ ЕЛЕКТРОКОНТРОЛНИ ИЗМЕРВАНИЯ:

Извършване на електроконтролни измервания на:

21. Осветеност
22. Осветеност на евакуационното осветление
23. Мълниезащита
24. Заземителна инсталация
25. Импедансът на защитния контур “фаза – защитен проводник” или “фаза – проводник PEN”

Електроконтролните измервания да се извършват най-малко един път годишно.

Протоколите от електроконтролните измервания да се представят на комисията своевременно.

За АВР

Във връзка с чл. 20, ал.(2) от Наредбата за АВР (автоматично включване на резерва) най-малко един път годишно да се извършва техническа инспекция и технически тест на системата за което да се съставя констативен протокол за успешно извършен тест.;