

Зала за волейбол "Васил Симов"

Залата е в добро състояние, но не отговаря на изискванията за присъствие на публика. Залата може да се ползва за тренировъчна дейност при изпълнение на спешни препоръки.

Комисията направи следните спешни препоръки:

1. Да се определи «Спортна зона»;
2. Да се заключва Ел. таблото;
3. Електроинсталацията да се положи в съответствие с изискванията на чл.236, ал.2 от Наредба № Из-1971 за СТПНОБП във връзка с Наредба № 3 за УЕУЕЛ.
3. Да се разработят и поставят схеми за евакуация съгласно изискванията на чл.11 от Наредба №8121з-647/01.11.2014 г. за ПНПБЕО;
4. Да се монтират брави тип „антипаник“ на евакуационните изходи от залата и сградата съгласно изискванията на чл.14, ал.2, т.4 от Наредба №8121з-647/01.11.2015 г. за ПНПБЕО и във връзка с чл.43, ал.2 и ал.3 от Наредба Из-1971 за СТПБОБП;
5. Вътрешните ПК да се обозначат със знак (стикер);
9. Да се монтира евакуационно осветление в залата и над евакуационните изходи в залата и крайните изходи на сградата съгласно изискванията на чл.55 от Наредба Из-1971 за СТПНОБП;
10. Да се осигури аварийно осветление със собствено независимо електрическо хранване с автоматични превключване.