РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

Изх. № 26-00-4955
София, 15.06.2016 г.

ДО
Г-Н ГЕОРГИ ДЕЯНОВ
УПРАВИТЕЛ
НА „ХЕЛЕНИК ПЕТРОЛИУМ БЪЛГАРИЯ ПРОПЪРТИС" ЕАД
БЛ. КОМПЛЕКС „ЛИТЕКС ТАУЪР" № 9
УЛ. „ЛЪЧЕЗАР СТАНЧЕВ" № 3
ГР. СОФИЯ - 1756

Относно: Изменение на инвестиционно предложение за изграждане на „Складова база за светли горива и пропан-бутан" в поземлен имот с идентификатор 87401.7501.66, район „Кремиковци", Столична община

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДЕЯНОВ,

Във връзка с внесена с вх. № 26-00-4955/19.04.2016 г. на Регионална инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) – София документация и допълнителна информация от 14.05.2016 г., за горецитираното инвестиционно предложение на основание **чл. 6а, т. 2** от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.... ДВ бр. 94/2012 г.)*, която може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Изменението на инвестиционното предложение за изграждане на „Складова база за светли горива и пропан-бутан ", попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

За инвестиционно предложение за „Изграждане на складова база за светли горива и пропан-бутан – втори етап", в поземлен имот с идентификатор 87401.7501.66, район „Кремиковци", Столична община е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), завършила с Решение № СО – 61 – ПР/2011 г. на Директора на РИОСВ – София. Решението е с характер да не се извършва ОВОС.

Съгласно представената информация настоящото инвестиционно предложение е свързано с промяна в първоначално заявените намерения на дружеството, както и с въвеждане на етапност в изпълнение на инвестиционното предложение. Ще бъде извършена реконструкция на резервоарен парк за втечнени въглеводородни газове, които ще се състои от 6 броя цилиндрични резервоара, всеки с геометричен обем 260 $м^3$. Ще се изгради нова помпено-компресорна станция с размери 5х8,75 м. Ще се извърши реконструкция и доокомплектоване на съществуващото ж.п. изливно устройство, като ще се монтират допълнителни масови разходомери на газопроводите за течна и газова фаза. Ще се разшири ж.п. изливното устройство с два поста на разстояние 16 м един от друг. До съществуващия стационарен компресорен агрегат тип "Corken 691" ще се монтира нова помпа тип UEA8006. Ще се изгради ново ж.п. наливно-изливно устройство на новоизграден ж.п. коловоз, успоредно на съществуващия, което ще бъде с три поста за обработване на европейски тип ж.п. цистерни.

Отделните постове ще се свържат с дублирани газопроводи за течна и газова фаза, монтирани на надземна тръбопроводна естакада с височина 500 мм спрямо терена. Ще се извърши и реконструкция и доокомплектоване на съществуващо автоналивно-изливно устройство, като ще се подменят възвратните клапи и ще се преработи разглежданото устройство в автоналивно-изливно. Предвижда се изграждане на ново автоизливно устройство за LPG. Между резервоарите за ВВГ (LPG), помпено-компресорната станция, ж.п. и авто наливно-изливните устройства ще се изгради нова газопроводна инсталация, чрез която ще се осъществяват технологичните връзки и съвместната работа на новото и съществуващото технологично оборудване. Газопроводната инсталация ще се състои от тръбопроводи за течна и газова фаза, окомплектовани със спирателна, предпазна, контролно-измервателна арматура и дистанционно-управляема арматура, необходима за нормалната експлоатация на оборудването и съоръженията.

На следващ етап ще се реализират съоръженията за съхранение на различни марки бензини (обем 10000 м ^{3}), дизелови горива (17000 м ^{3}) , биодизел (400 м^3) и биоетанол (200 м^3); резервоарен парк за светли горива ЛЗТ и ГТ (състоящ ес от 8 броя надземни вертикални стоманени цилиндрични резервоари за бензини и дизелово гориво); 2 броя помпени станции за бензини и дизел; 6 броя подземни хоризонтални цилиндрични резервоари за биодизел и биоетанол в т.ч. 4 броя за биодизел и 2 броя за биоетанол; помпена станция, обслужваща резервоарите за биодизел и биоетанол; ж.п. разтоварище за светли горива ЛЗТ и ГТ; автоналивна естакада за товарене на автоцистерни със светли горива ЛЗТ и ГТ.

Така представено инвестиционното предложение представлява изменение на вече одобрено предложение, попадащо в Приложение № 2 от закона за опазване на околната среда (ЗООС).

Съгласно чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС всяко разширение или изменение на инвестиционни предложения съгласно Приложение № 2, които вече са одобрени или са в процес на одобряване, изпълнени са или са в процес на изпълнение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, ако това изменение или разширение може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда.

Съобразявайки се с представената информация намираме, че при реализацията на предвиденото изменение на инвестиционно предложение за изграждане на „Складова база за светли горива и пропан-бутан“ в поземлен имот с идентификатор 87401.7501.66, район „Кремиковци“, Столична община, не би могло да се очаква значително отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, различно от това, което е било предмет на анализите и оценките, взети предвид при постановяване на Решение № СО – 61 – ПР/2011 г. на Директора на РИОСВ – София, предвид което няма основание за провеждането на процедура по реда на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС.

Обектът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – защитени зони от мрежата „Натура 2000”. Най-близо разположената защитена зона е: BG0002004 „Долни Богров-Казичене” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-573/08.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 84/2008 г.), намиращи се на около 5,76 км югозападно от обекта.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000”, включително и върху най-близо разположената защитена зона - BG0002004 „Долни Богров-Казичене” за опазване на дивите птици.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното изменение на инвестиционно предложение за изграждане на „Складова база за светли горива и пропан-бутан“ в поземлен

имот с идентификатор 87401.7501.66, район „Кремиковци“, Столична община е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от** *Наредбата за ОС*.

При реализиране на инвестиционното предложение, е необходимо да бъде спазено следното условие:

Възложителят да подаде уведомление за класификация до РИОСВ – София във връзка с чл. 5, ал. 5 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 5/2016 г.) по образец, даден в Приложение № 1 от цитираната наредба.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – София за промените.

С уважение,

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА
Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София