



## СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. „Московска”, 33, тел 9377548, факс 980 98 66. [www.sofia.bg](http://www.sofia.bg)

Изх. № СО-2600-2647/10.04......2014г.

**До Лицата Закупили Документация за участие в**

**открита процедура за избор на изпълнител за: Избор на изпълнители по обособени позиции:**

**Обособена позиция №1: Изпълнение на СМР за реконструкция на пл. „Руски паметник”;**

**Обособена позиция №2: Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закона за устройство на територията за съставяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството и контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните СМР и влаганите материали, включително изпълнение задълженията на координатор по безопасност и здраве съгласно „Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи” на обект „Реконструкция на пл. „Руски паметник”.**

**ОТНОСНО:** открита процедура с предмет: **Избор на изпълнители по обособени позиции:**

**Обособена позиция №1: Изпълнение на СМР за реконструкция на пл. „Руски паметник”;**

**Обособена позиция №2: Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закона за устройство на територията за съставяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството и контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните СМР и влаганите материали, включително изпълнение задълженията на координатор по безопасност и здраве съгласно „Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи” на обект „Реконструкция на пл. „Руски паметник”.**

Във връзка с отправено запитване и на основание чл. 29, ал.1 от ЗОП, правим следните разяснения по документацията за участие:

### **Въпрос 1**

В количествената сметка, част „Пътни работи”, т.8 на сметка: Разваляне е записано: „Разваляне на гранитни бордюри за подравняване и за направа на понижения – 2070мл.

В частта „НАПРАВА”, бордюри и водещи ивици, т.22 е записано: „Гранитни бордюри 350/250/1000-2530 мл.

В обяснителната записка част „Пътни работи” в т.IV – Напречни профили, конструкция на настилките, детайли е записано: „Предвижда се да се използват съществуващите гранитни бордюри и да се добавят още 500 мл, като се изпълнят върху бетонова основа.

**Моля да отговорите: Новите гранитни бордюри следва ли да се заявят за производство, или ще бъдат ползвани налични такива, доставка от склад на инвеститора?**

**Моля да потвърдите дали новите гранитни бордюри ще бъдат 500 мл или разликата между направата на гранитни бордюри – 2530 мл и разваляне на гранитни бордюри 2070 мл, която е равна на 460мл.**

### **Отговор на въпрос 1**

Гранитните бордюри в размер 460 мл следва да бъдат доставени от склад на възложителя.

### **Въпрос 2**

В сметка част „Пътни работи” „НАПРАВА” бордюри и водещи ивици, т.27 е записано: Градински бордюри С18 500/300/120 – мл – 750.

**Моля да уточните размера на градинските бордюри, включени в т.27.**

### **Отговор на въпрос 2**

Размерът на градинските бордюри С18, предвидени за ограждане на зелените площи и дървета, е: дължина 500 мм, ширина 120 мм и височина 300 мм.

### **Въпрос 3**

В сметка част „Пътни работи”, част „Тротоари”, поз 40 – Унипаваж за тротоарна настилка м2 – 3880, не е уточнен точния вид на бетоновия паваж. От обяснителната записка по част „Пътни работи” става ясно, че дебелината му е 6 см.

**Моля да уточните типа на бетоновия паваж.**

### **Отговор на въпрос 3**

Предложеният от участника бетонов паваж (унипаваж) следва да бъде с дебелина 6 см и да отговаря на изискванията на чл.169а от ЗУТ.

**Въпрос 4**

Крайната дата за изпълнение на поръчката е до 30.12.2014г. В линейният график трябва ли да се показват конкретни дати?

**Отговор на въпрос 4**

В линейния график не е необходимо да се показват конкретни дати.

**Въпрос 5**

Моля да се поясни линейният график да се представи в MS project или в excel, тъй като в MS project има обозначения на чужд език.

**Отговор на въпрос 5**

Възложителят ще приеме и двата варианта за представяне на линейния график.

С уважение:

**ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:**

/Любомир Христов/

