



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. „Московска”, 33, тел 9377548, факс 980 98 66. www.sofia.bg

Изх. № CO-2600-2582, 8.04.....2014г.

До Лицата Закупили Документация за участие в открита процедура за избор на изпълнител за: „Проектиране, внедряване и поддръжка на информационна система за мониторинг и управление на инфраструктурата на територията на Столична община”

ОТНОСНО: открита процедура с предмет: „Проектиране, внедряване и поддръжка на информационна система за мониторинг и управление на инфраструктурата на територията на Столична община”.

Във връзка с отправено запитване и на основание чл. 29, ал.1 от ЗОП, правим следните разяснения по документацията за участие:

Въпрос 1

В Раздел III- т.2.4.1 са записани лицензите за работните места (2+12), но в Раздел IV- т.2.3 е описано само 1 т.н „ГИС работно място”.

Моля за разяснение какво се има предвид в Раздел III-т.2.4.1 където са описани лицензиите за работните места (2+12), а в Раздел IV- т.2.3 е описано само 1 т.н. „ГИС работно място”- т.е. (за да удовлетворим изискванията) трябва ли да се предложат 14 еднакви лиценза на софтуера.

Отговор на въпрос №1

Двете работни места посочени в Раздел III т. 2.4.1 трябва да отговарят на изискванията посочени за „ГИС работно място” в Раздел IV т. 2.3. Тоест, от тези две работни места се изисква да притежават пълната функционалност на предлагания от Вас софтуерен продукт, като задължително отговарят на изискванията посочени в Раздел III т. 2.4.1 . За останалите 12 работни места е възможно да предложите ограничена функционалност (да бъдат с олекотени авторски функции), като задължително отговарят на изискванията посочени в Раздел III т. 2.4.1.

Въпрос 2

В Раздел VIII Съдържание на офертата, в т.2.6 доказателства за техническите възможности и/или квалификация, съгласно Раздел 4, т.2 са изброени (включително попълнени Приложения 13,14,15,16,17).

В Раздел VIII Приложения са изброени всички приложения, включително и Приложение 14 - Списък на основните договори за строително монтажни и ремонтно възстановителни

дейности, извършени от участника за аналогични обекти и поръчки, изпълнени през послените 5 години.

В получената от нас документация липсва Приложения 14 (като образец). Моля да потвърдите, че Приложение 14 не е част от настоящата тръжна документация, или ако е, моля да ни бъде предоставено. Моля да потвърдите, че приложенията в настоящата документация започват от Приложения 5 (т.е. няма такива от 1 до 5), какво и че липсва приложения 11.

Отговор на въпрос №2

Приложение №14 не е част от настоящата документация и видно от описанието му, в раздел XVI - Приложения, същият не е относим към предмета на настоящата обществена поръчка. На разположение в настоящата документация са приложения №5, 6, 7, 8, 9, 10.1, 10.2., 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20 и 21.

Въпрос 3

В дейност **Проучване на публичното осветление** се изисква детайлно проучване на терена, с помоща на специализирани екипи, състоящо се в инвентаризация на всички елементи на публичното осветление и на адресите за съответния обект. За целите на изготвяне на офертата ни е необходимо да знаем обхвата на тези елементи обекти – брой и вид обекти, брой километри улична мрежа.

Отговор на въпрос №3

Проучването на публичното осветление следва да се извърши съгласно Раздел 3 т.2.2 и Раздел 4 т.3. Приблизителните количества на елементите на публичното осветление който подлежат на инвентаризация са както следва:

1. Осветителни тела: 82 949 бр.

- за улично осветление: 65 118 бр.

- за парково осветление: 17 831 бр.

Ориентиращото разпределение на осветителните тела по електрическа мощност и вид на светлоизточника е:

НЛВН 50W	350 бр.	ЖЛВН 125W	1000 бр.
НЛВН 70W	53000 бр.		
НЛВН 100W	219 бр.		
НЛВН 150W	24300 бр.		
НЛВН 250W	3000 бр.		
НЛВН 400W	450 бр.	Други	630 бр.

Тук НЛВН означава натриева лампа с високо налягане, ЖЛВН – живачна лампа с високо налягане, МХЛ – метал-халогенна лампа а КЛЛ – Компактна луминесцентна лампа.

2. Стълбове: 57 927 бр., разпределени по собственост както следва:

Столична община - 35 777 бр.

„Столичен електротранспорт” ЕАД - 5 400 бр.

„ЧЕЗ Електро България” АД - 16 750 бр.

Основни видове стълбове са: стоманотръбни, железобетонни и дървени.

Основните използвани размери (височини) на стълбовете в метри са: 6; 7,5; 9,5; 11,5; 13,5; 22.

3. Конзоли (рогатки) - 65 231бр.

4. Разпределителни и захранващи електрически табла (касети): 1931 бр.

- касети с радио-канално управление (РКУ) - 514 бр.

- касети с часовници - 1417 бр.

С уважение:

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

/Любомир Христов/

