



## СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. „Московска”, 33, тел 9377548, факс 980 98 66. [www.sofia.bg](http://www.sofia.bg)

Изх. № СО-2600-2403/11 0404.....2014г.

До Лицата Закупили Документация за участие в открита процедура за избор на изпълнител за: Избор на изпълнители по обособени позиции:

**Обособена позиция №1:** Изпълнение на СМР за реконструкция на пл. „Руски паметник”;

**Обособена позиция №2:** Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закона за устройство на територията за съставяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството и контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните СМР и влаганите материали, включително изпълнение задълженията на координатор по безопасност и здраве съгласно „Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи” на обект „Реконструкция на пл. „Руски паметник”.

**ОТНОСНО:** открита процедура с предмет: Избор на изпълнители по обособени позиции:

**Обособена позиция №1:** Изпълнение на СМР за реконструкция на пл. „Руски паметник”;

**Обособена позиция №2:** Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закона за устройство на територията за съставяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството и контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните СМР и влаганите материали, включително изпълнение задълженията на координатор по безопасност и здраве съгласно „Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи” на обект „Реконструкция на пл. „Руски паметник”.

Във връзка с отправено запитване и на основание чл. 29, ал.1 от ЗОП, правим следните разяснения по документацията за участие:

### **Въпрос №1**

Допустимо ли е координатора по безопасност и здраве да съвместява две позиции?

### **Отговор №2**

За Координатора по безопасност и здраве е допустимо съвместяване на две позиции.

**Въпрос №2**

В обяснителната записка, част Отводняване на стр.3-та е записано- По дължина на клон 1 се полага дренаж от перфорирани PVC тръби по БДС-EN 1452-2:2004. Диаметърът на дренажните тръби е ф200 мм.

В количествена сметка №1, част: Отводняване, поз. №7 е записано „Направа на дренаж г110 PVC-перфорирана (вкл. дренажна призма)”. Какъв е диаметърът на дренажните тръби?

**Отговор №2**

В Количествената сметка № 1 /клонове № 1, № 2 и № 3/ , част Отводняване, поз. № 7 е допусната техническа грешка.

Вместо „Направа на дренаж ф110 PVC-перфорирана /вкл. дренажна призма/ - 18 м”, да се счита „Направа на дренаж ф200 PVC-перфорирана /вкл. дренажна призма/ - 18 м”

**Въпрос №3**

Къде и по кое време може да се разгледат чертежите за обекта?

**Отговор №4**

Съгласно т.52 от документацията за участие: Проектите са на разположение на участниците в дирекция „Транспортна инфраструктура” на адрес ул. „Будапеща” 17 ет. 7. Участниците могат да се запознаят с чертежите всеки работен ден на посочения адрес.

**Въпрос №4**

За изпълнение на изискванията на възложителя оферентът трябва да представи „Мрежови график с линейна диаграма” с включени видове работи по количествена сметка. Приемливо ли е график от посочения в примера тип да се нарече Мрежови график с линейни диаграми.

**Примерен график**

№	СМР	Кол.	Ед. Мярка	Начало /дни/	Край /дни/	Прод.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	...	...	...
1	СМР 1	123,12	м	1		5	■	■	■	■	■												
2	СМР 2	345,34	р.	3	10	8		■	■	■	■	■	■	■	■	■							
3	СМР 3	567,56	м	12	13	2												■	■	■			
4	...	...	...	...	...	...			■	■	■												
5	...	...	...	...	...	...									■	■	■	■	■				
6	...	...	...	...	...	...																	
7	...	...	...	...	...	...																	

**Отговор №4**

**Съгласно документацията за участие: „Мрежови график с линейни диаграми: (Участникът следва да опише и визуализира (в графичен или табличен вид) всички видове работи по КС, времетраенето, технологичната последователност, технологичното време за изчакване между отделните видове работи).**

**Единият от моделите за календарно планиране е мрежови график с линейни диаграми.”**

**Приложеният от Вас примерен график е приемлив за визуализиране на времетраенето, технологичната последователност, технологичното време за изчакване между всички видове работи по КС.**

**С уважение:**

**ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:**

**/Любомир Христов/**

