



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. „Московска”, 33, тел 9377548, факс 980 98 66. www.sofia.bg

Изх. № СО-2600-2514/07.04......2014г.

До Лицата Закупили Документация за участие в
открита процедура за избор на изпълнител по обособени позиции:

Обособена позиция №1: Изпълнение на СМР по проект „Булевард „Витоша” – архитектурно-благоустройствено оформление на пешеходната зона от бул. „Патриарх Евтимий” до ул. „Алабин”, Етап III: от ул. „Солунска” до ул. „Алабин”;

Обособена позиция №2: Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закона за устройство на територията за упражняване на строителен надзор по време на строителството и контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните СМР и вложените материали, включително изпълнение задълженията на координатор по безопасност и здраве съгласно „Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи” на обект „Булевард „Витоша” – архитектурно-благоустройствено оформление на пешеходната зона от бул. „Патриарх Евтимий” до ул. „Алабин.”, Етап III: от ул. „Солунска” до ул. „Алабин”.

Във връзка с отправено запитване по горесцитираната обществена поръчка и на основание чл.29, ал.1 от ЗОП, правим следните разяснения по документацията за участие:

Въпрос №1

В обявлението на обществената поръчка на стр.4, в раздел III.1.1. Изискуеми депозити и гаранции е записано „Гаранция за участие в обществена поръчка:1.Обособена позиция №1 Изпълнение на СМР по проект „Булевард „Витоша” – архитектурно-благоустройствено оформление на пешеходната зона от бул. „Патриарх Евтимий” до ул. „Алабин”, Етап III: от ул. „Солунска” до ул. „Алабин”;-12700/дванадесет хиляди и седемстотин/лева, а в Документацията на стр. 36, чл.93 – 12500/дванадесет хиляди и петстотин/лева. Моля уточнете кое от двете е вярното?

Отговор №1:

Моля да се има предвид, че в Документацията е допусната техническа грешка при изписване размера на гаранцията за участие по **Обособена позиция №1**, а именно **12500/дванадесет хиляди и петстотин/лева**. За вярна следва да се счита сумата посочена в Обявлението за обществена поръчка, а именно **12700/дванадесет хиляди и седемстотин/лева**.

Въпрос №2

В обявлението на стр.4 в раздел П.3. е записано краен срок за изпълнение на поръчката 19.12.2014г., а в Документацията на стр.17 – „Максималният срок за изпълнение на поръчката е 70(седемдесет) календарни дни” Моля уточнете кое от двете е вярно?

Отговор №2:

И двата срока са верни. Срокът посочен в Обявлението по т. П.3)-19.12.2014г. е за цялостно изпълнение на всички дейности по поръчката. Срокът за изпълнение на **Обособена позиция №1** е до 70(седемдесет) календарни дни от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка. Крайният срок за изпълнение на дейностите по **Обособена позиция №2** е на 19.12.2014г., който срок съвпада с крайния срок за изпълнение на всички дейности по предмета на поръчката.

Въпрос №3

В електронния вариант на количествените сметки в част Отводняване има първа страница с количествена сметка №4 - Източно платно и П.Строителна част към нея. Нужно ли е да се остойностява П.Строителна част и къде да се включи стойността?

Отговор №3:

Моля да се има предвид, че е допусната техническа грешка. Количествена сметка № 4 да не се остойностява. Вместо нея да се остойности Количествена сметка № 2 – Отводнителни улеи. Приложение №1.

/Част „Отводняване” съдържа две количествени сметки за остойностяване - Количествена сметка № 1 и Количествена сметка № 2./

В част „Отводняване” в Обяснителната записка е предвиден монтажа на монолитни отводнителни улеи (черт.2.2., който се намира в Дирекция «Транспортна инфраструктура»-СО, ул. Будапеща №17, ет.7).

Въпрос №4

По част:Пътни работи-ВОД има три количествени сметки. Трябва ли да се остойностят и трите сметки и да се включат общо в рекапитулацията за „ВОД”?

Отговор №4

Част „ВОД” съдържа три количествени сметки, които трябва да бъдат остойностени и включени общо в рекапитулацията.

Въпрос №5

Във формуляра за Ценово предложение-Приложение №6-1 на втората страница е записано:”В цената се включва и изграждането на фонтана по проекта на първопремирания колектив, с индикативна стойност 80 000 хил.лв. без ДДС”.

Вярна ли е сумата така изписана?

Правилно ли е разбирането, Рекапитулацията в позиция 5.”Изграждане на фонтан по проект на първопремирания колектив-глобална” сума трябва да се запишат 80 000 лв.?

Отговор №5

Моля да се има предвид, че е допусната техническа грешка. Да се счита за вярно 80 000 лв.

Въпрос №6

Съгласно т.Ш.2.3) Технически възможности от обявлението за горепозитираната обществена поръчка, а именно:

Минимални изисквания: Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за технически възможности и квалификация:1.За Обособена позиция №1:1.1. опит в извършването на строително-монтажни работи на комплексни инфраструктурни обекти: за последните 5 години, считано до датата на подаване на документите за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка - не по-малко от 5 обекта за строително-монтажни работи (изграждане, реконструкция, основен ремонт, рехабилитация) на пътни обекти в условията на интензивно градско движение. Поне 1 от обектите да е комплексен и да включва следните части:

- архитектурно-благоустройствено оформление;
- изграждане/реконструкция/рехабилитация/основен ремонт на ел. снабдителна мрежа и на контактна мрежа за електротранспорт;
- изграждане/реконструкция/рехабилитация/основен ремонт на ВиК мрежи;
- изграждане/възстановяване на пътни и тротоарни настилки.

Моля да поясните, ако се участва като обединение, минималните изисквания за изпълнение на поне един комплексен обект ще се прилага ли кумулативно(общо) за обединението като цяло, а не за всеки негов член поотделно?

Отговор №6

Изискването за изпълнение на поне един комплексен обект да се прилага кумулативно за обединението като цяло, т.е. един от съдружниците(участниците) да е изпълнил поне един комплексен обект.

Забележка: Обръщаме Ви внимание, че количествената сметка по Част „Пътни работи“ липсва в количествените сметки, публикуване на сайта на Столична община. Моля, който иска да я получи във формат excel да заяви своето желание на e-mail t.zdravkova@sofia.bg

Приложение: Количествена сметка №2

С уважение:

ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

/Любомир Христов/



КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 2
ОТВОДНИТЕЛНИ УЛЕИ

№	Наименование на видовете работи	Ед.	Коли-	Ед. цена	Стойност
1	2	3	4	5	6
ОТВОДНИТЕЛНИ УЛЕИ					
	Доставка и монтаж на :				
1	Монолитен отводнителен улей от една част от полимербетонк, клас на натоварване D400 съгласно БДС EN 1433:2003 с V-образна форма на улея, 100% водоуплътнен, номинална ширина 150mm, строителна ширина 21cm, дължина 100cm, строителна височина 38cm	бр.	431		
2	ВОДОСЪБИРАТЕЛНА ШАХТА ЗА МОНОЛИТЕН ОТВОДНИТЕЛЕН УЛЕЙ с чугунена решетка със заключване със строителен габрит b=21cm, h=77.5cm, L=66cm, с предварително формоване DN150	бр.	28		
3	Ревизионен елемент за монолитен отводнителен улей от една част от полимер бетон, клас на натоварване D 400 съгласно БДС EN 1433:2003 с V-образна форма на улея, 100% водоуплътнен, номинална ширина 150mm, строителна ширина 21cm, дължина 66cm, строителна височина 38cm,	бр.	5		
4	Челна плоча за монолитен отводнителен улей	бр.	39		
5	Челна плоча за монолитен отводнителен улей с отвор с маншетно уплътнение Ø160	бр.	10		
6	Бетон В 25 за монтаж на отводнителни улеи	м3	31		
7	Превоз на бетонов разтвор	м3	31		