



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. „Московска”, 33, тел 9377548, факс 980 98 66. www.sofia.bg

Изх. № СО-6600-375/4/16.04......2014г.

До Лицата Закупили Документация за участие в открита процедура за избор на изпълнител по обособени позиции:
Обособена позиция №1: Изпълнение на СМР по проект „Булевард „Витоша” – архитектурно-благоустройствено оформление на пешеходната зона от бул. „Патриарх Евтимий” до ул. „Алабин”, Етап III: от ул. „Солунска” до ул. „Алабин”;
Обособена позиция №2: Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закона за устройство на територията за упражняване на строителен надзор по време на строителството и контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните СМР и влаганите материали, включително изпълнение задълженията на координатор по безопасност и здраве съгласно „Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи” на обект „Булевард „Витоша” – архитектурно-благоустройствено оформление на пешеходната зона от бул. „Патриарх Евтимий” до ул. „Алабин.”, Етап III: от ул. „Солунска” до ул. „Алабин”.

Във връзка с отправено запитване по гореситираната обществена поръчка и на основание чл.29, ал.1 от ЗОП, правим следните разяснения по документацията за участие:

Въпрос №1

В окрупнената количествена сметка за настилки и елементи на градското обзавеждане по част „Архитектура” в позиция 1 е записано:

Гранитни плочи за бордове на озеленените клокове с размер - 60/40/6 см., 124.4 кв.м.
или
Гранитни плочи за озеленените клокове с размер - 60/40/3 см., 248.9 кв.м.

Моля уточнете кое от двете количества да се приеме?

Отговор №1:

Моля да се има предвид, че гранитните плочи за бордове на озеленените клоцове могат да бъдат с двата предложени размера - 60/40/6 см или 60/40/3 см, но при използване на по-тънките (60/40/3 см) ще се изпълни подлепка по контура.

С уважение:

ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

/Любомир Христов/

