



№	Наименование	Бр.	Ел. мощ.
ВЕНТИЛЯЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ			
5	Топлообменник вода-въздух 1000/500 с отоплителна мощност Q <sub>от</sub> =35kW, комплект с пропорционален триплетен вентил, задвижка и защита против замръзване	1	-
6	Топлообменник вода-въздух 400/200 с отоплителна мощност Q <sub>от</sub> =6kW, комплект с пропорционален триплетен вентил, задвижка и защита против замръзване	1	-
7	Продовъжна вентилационна решетка 600/200, комплект с регулираща секция.	9	-
8	Продовъжна вентилационна решетка 800/200	9	-
10	Продовъжна вентилационна решетка 1000/200, комплект с регулираща секция.	4	-
11	Неподвижна жгузица решетка 400/200	1	-
14	Пожаропреградна клапа 400/200	1	-
15	Пожаропреградна клапа 500/400	1	-
16	Пожаропреградна клапа 650/400	1	-

№	Наименование	Бр.	Ел. мощ.
ВЕНТИЛЯЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ			
1	Вентилационна камера за външен монтаж, окомплектована в шумоизолирана конструкция съдържаща: -нагнетателен двоиосмучещ центробежен Вентилатор с гебит на въздушният поток 5700m³/h и свободен напор 350Pa -смукателен двоиосмучещ центробежен Вентилатор с гебит на въздушният поток 4500m³/h и свободен напор 250Pa -рекулеративен поддобивен апарат с ефективност 52% при изчислителни условия, комплект с кондензна баня. -2 бр. въздушни филтри със степен на почистване EU3 -ПЖР на пресният въздух, комплект със задвижка. -2 бр. кулусни шумозаглушители	1	2x2.0kW
2	Вентилационна камера за вътрешен монтаж, окомплектована в шумоизолирана конструкция съдържаща: -нагнетателен двоиосмучещ центробежен Вентилатор с гебит на въздушният поток 800m³/h и свободен напор 280Pa -смукателен двоиосмучещ центробежен Вентилатор с гебит на въздушният поток 800m³/h и свободен напор 280Pa -рекулеративен поддобивен апарат с ефективност 52% при изчислителни условия, комплект с кондензна баня. -2 бр. въздушни филтри със степен на почистване EU3 -ПЖР на пресният въздух, комплект със задвижка.	1	2x0.4kW

Възложител: Столична община			
Обект: Реконструкция на спортна зала и топла връзка към ТЗ ОУ "Христо Ботев", кв. "Суходол", р-н "Овча кулети", СО			
фаза:	ТП	дата:	
част:	ОВ	Лист9/9	
чертеж	Схеми вентилационни инст.	М	
проектант	инж. В. Иванова		
Арх.	арх. Р. Славова		
констр.	инж. Д. Мераков		
Вик	инж. Ст. Стойнова		
ЕЛ.	инж. Е. Филипов		
изпълнител:	"Форминтекс" ООД		