






Легенда:


- 


Евакуационно осветително тяло с автономна акумулаторна батерия с време на разряд 1час
- 


Евакуационно осветително тяло 8 W при евакуационен изход
- 


Посока на евакуация
- 


Ел. табло - IP33
- 


Пожарогасител с прах клас ABC 6kg
- 


Пожарогасител с CO 5 kg
- 


Пожарогасител с вода 9 l
- 


Пожарен кран
- 

Пожарна клапа
- 

Пожароизвестителна централа
- 












Оптично димен пожароизвестител
- 


Ръчен пожароизвестител бутон
- 

Вътрешна сирена със светлина и звукова сиг
- 

Външна сирена със светлина и звукова сигне

Забележки:

- Врата  метална врата с огнеустойчивост EI60
- Врата  метална врата с огнеустойчивост EI90
- Врата      остъклена
алуминиева, самозатваряща се, димоуплътнена
- Врата    с брава тип "антипаник"
- Врата  самозатваряща се, димоуплътнена



I етаж М 1:100
застроена площ
725.67 кв.м.

Възложител: Столична община			
Обект: Реконструкция на спортна зала и топла връзка към 72 ОУ "Христо Ботев", в УПИ I за училище, кв. 17, кв. Суходол, район Овча купел			
фаза:	ТП	дата:	09.2011
част:	Пожарна безопасност	лист:	1/2
чертеж	АКТИВНИ МЕРКИ ЗА ПБ	М 1: 100	
проектант	арх. Р. Спасова		
констр.	инж. Д. Мераков		
ВиК	инж. Ст. Стойнева		
ЕЛ.	инж. Е. Филипов		
ОВ	инж. В. Иванова		
изпълнител:		"Формсинтез" ООД	