



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. „Московска”, 33, тел. номератор 9377XXX, факс 9810653.

Изх. № СО-2600-2243 (1) / 02.04 . 2013 г.

ДО УЧАСТНИЦИ ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:

- 1. Рехабилитация на бул. „Цариградско шосе” от надлез над бул. „Г. М. Димитров” до надлез над бул. „Александър Малинов”, включително прилежащите съоръжения;**
- 2. Рехабилитация на бул. “Сливница” от бул. “Константин Величков” до бул. “Петър Дертлиев”, вкл. надлеза при Захарна фабрика.**

Във връзка с получени запитвания за открита процедура за възлагане на обществена поръчка и на основание на чл. 29 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме че:

Въпрос 1: В случай на участие на обединение, включващо в състава си търговско дружество с основен предмет на дейност строителство и търговско дружество с основен предмет на дейност строителство и търговско дружество с основен предмет на дейност проектиране, Възложителят ще изисквали представяне на документи по т. 6.2.6, 6.2.9 и 6.2.10, издадени на името на дружеството с предмет на дейност проектиране, в случай, че дружеството с основен предмет на дейност строителство разполага с посочените документи.

Отговор 1: Съгласно т. 28.1.2. на Раздел VIII от документацията за участие документите по ал.1, т. 4 и 5 на чл. 56 от ЗОП (т.27.5 и т.27.6 от документацията за участие) се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.

Въпрос 2: Моля Възложителя да посочи/определи дали има изискване за достигане на еквивалентния модул на натоварване на пътната настилка в цифрово изражение, който трябва да бъде постигнат след изпълнение на рехабилитацията на булевардите/локалните платна, предмет на обществената поръчка.

Отговор 2: Има изискване да се спазват нормативните изисквания и да се постигне модул на натоварване на пътната настилка съответно:

- за бул.„Цариградско шосе” – за централните платна – Ен=340 МРа,
- за бул.„Сливница” – Ен=314МРа

Въпрос 3: В ориентировъчната количествена сметка, файл "Slivnica.xls" поз. 10 и 13 Възложителя е предложил за остойността глобални суми за изпълнение на посочените видове работи. Моля, Възложителят да посочи видовете и обемите на строителни дейности, които очаква да бъдат изпълнени с оглед задоволяване в пълна степен очаквания краен резултат от дейността от страна на Изпълнителя.

Отговор 3: Да се предвидят нови решетки и капаци на всички шахти, попадащи в тротоара, без новоизградените шахти и капаци включени в техническото задание за улично осветление. В пътното платно да се подменят всички капаци на канализационните шахти със самонивелиращи се такива и всички комплекти за улични оттоци със заключващи се такива, с изключение на подменените до този момент.

По отношение на позиция 13 следва да се изпълнят изискванията на заданието за проектиране, приложено в документацията за участие в обществената поръчка.

Въпрос 4: В ориентировъчната количествена сметка, файл "kolichestveni smetki Carigradsko- obosobiavane.xls", поз. 8, 13 и 14 Възложителят е предложил за остойността глобални суми за изпълнение на посочените видове работи. Моля, Възложителят да посочи видовете и обемите на строителни дейности, които очаква да бъдат изпълнени с оглед задоволяване в пълна степен очаквания краен резултат от дейността от страна на Изпълнителя.

Отговор 4: Да се предвидят нови решетки и капаци на всички шахти, попадащи в тротоара, без новоизградените шахти и капаци включени в техническото задание за улично осветление. В пътното платно да се подменят всички капаци на канализационните шахти със самонивелиращи се такива и всички комплекти за улични оттоци със заключващи се такива, с изключение на подменените до този момент.

По отношение на позиция 13 следва да се изпълнят изискванията на заданието за проектиране, приложено в документацията за участие в обществената поръчка.

СМР по позиция 14 трябва да включват цялостно саниране на пътния подлез, включително премахване на течовете, обработване на нарушени повърхности, прецизиране на отводняването и рехабилитация на осветлението.

Въпрос 5: В ориентировъчните количествено- стойностни сметки за двата булеварда е предвидено да бъде остойностена позицията „полагане на геокомпозит“. Моля Възложителя да представи спецификация на дейностите и материалите, предвидени по тази позиция както и да конкретизира конкретните места/ участъци на местоизпълнение на строителните дейности, попадащи в обхвата на позицията.

Отговор 5: Спецификацията на дейностите и материалите, предвидени в позиция „полагане на геокомпозит“, да отговарят на чл. 169а от ЗУТ и условията, отнасящи се до характеристиките в стандарт SR EN 15381: 2009.

Местата, на които е задължително да се положи, са обособените спирки, бус лентите, кръстовищата и места с ярко изразени коловози.

Въпрос 6: След като се запознахме с чертежите от работните проекти по част конструктивна

- Надлез по бул. „Цариградско шосе“ при бул. „Г. М. Димитров“ – черт. № 02-15, 02-16, 02-17, 02-18, 02-19, 02-20

- Надлез по бул. „Цариградско шосе” при бул. „Александър Малинов” – черт. № 02-28, 02-29, 02-30, 02-31

Ни направи впечатление, че за хидроизолацията на съоръженията е записано „хидроизолация 1 см. – рулонен тип, на газопламъчно полагане, отговаряща на изискване за пряко полагане на асвалтобетон”.

В приложенияте в тръжните документи Обяснителни записки за

- Надлез по бул. „Цариградско шосе” при бул. „Г. М. Димитров” стр. 3/9

- Надлез по бул. „Цариградско шосе” при бул. „Александър Малинов” стр. 3/10

е записано „В района на съоръжението нивелетата е съобразена с новото проектно решение – полагане на изравнителен бетон мин. 4 см., хидроизолация 1 см. и 10 см. плътен асвалтобетон.”

От опита ни, при вече изпълнени нови и рехабилитационни работи на такива съоръжения хидроизолацията е с дебелина 4.5. мм. и отговаря на ТС на АПИ.

Възложителят ще одобри ли и приеме изпълнение на листов хидроизолация с дебелина 4.5. мм?

Отговор 6: Възложителят няма да одобри и приеме изпълнение на листов хидроизолация с дебелина 4,5 мм. Да се спази проектното решение за хидроизолация от 1 см - рулонен тип, на газопламъчно полагане.

ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

/ Любомир Христов /



Изготвил:

Даниела Миткова