



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. „Московска”, 33, тел. номератор 9377XXX, факс 9810653.

Изх. № 0.2600 - 2249/21.12.04 2013 г.

ДО УЧАСТНИЦИ ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:

1. Рехабилитация на бул. „Цариградско шосе“ от надлез над бул. „Г. М. Димитров“ до надлез над бул. „Александър Малинов“, включително прилежащите съоръжения;
2. Рехабилитация на бул. „Сливница“ от бул. „Константин Величков“ до бул. „Петър Дерглиев“, вкл. надлеза при Захарна фабрика.

Във връзка с получени запитвания за открита процедура за възлагане на обществена поръчка и на основание на чл. 29 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме че:

Въпрос 1: Следва ли всеки партньор в Обединение, формирано по горната обществена поръчка, да е внедрил система по SA8000:2001.

Отговор 1: Възложителят изиска съгласно Раздел V:

- 6.2.8. Копие на валиден сертификат за управление на качеството EN ISO 9001:2008г., или еквивалент с обхват включващ строително-монтажни работи;
- 6.2.9. Копие на валиден сертификат за управление по отношение на околната среда EN ISO 14001:2004г. или еквивалент;
- 6.2.10. Копие на валиден сертификат за управление на здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007 или еквивалент;

Въпрос 2: Зачита ли се за изпълнен критерият за опит, ако обектът предмет на референция е завършен на 80% към датата на внасянето на предложението ни.

Отговор 2: Възложителят изиска съгласно Раздел V изпълнени обекти:

- 6.2.1. За доказване на опита – списък съгласно Образец № 9-1 и 9-2 с не по-малко от 5 договора за изпълнени работни/технически проекти за пътни обекти, за последните 3 години (2010, 2011 и 2012 г.), включително стойностите, датите и получателите. За посочените в списъка обекти следва да се приложат минимум 5 референции от Възложителите, с посочена дата на договора.

- 6.2.2. За доказване на опита – списък съгласно Образец № 9-1A и 9-2A с не по-малко от 5 договора на строително - монтажни работи на мостови съоръжения и пътни обекти

(без текущ ремонт и поддръжка) в условията на интензивно градско движение, за последните 5 години (2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 г.).

За посочените в списъка обекти следва да се приложат минимум 5 референции от Възложителите, с посочена стойност, дата и място на строителството, както и дали е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.

В този смисъл Възложителят ще приеме референции за изцяло завършени обекти, с посочени окончателни стойности на строително-монтажните работи и срокове на изпълнение.

Въпрос 3: Познавайки отлично аварийното състояние на надлез „Захарна фабрика”, който надлез сме обследвали през 1987 г. по възлагане на Столична община, с цел евентуалната му реконструкция или разрушаване, считаме настоящата рехабилитация, за ненужна инвестиция и предлагаме да преразгледате възможността настоящата процедура да дава възможност за различни от предоставения проект инженерни решения за част конструкции. Рехабилитация няма да изведе надлеза от кинетичното състояние на недопустими движения на върхната конструкция и долното строене.

Отговор 3: Участниците следва да изпълняват критериите и условията на документацията за участие в настоящата обществена поръчка.

Настоящият проект за рехабилитация предвижда увеличаване на носимоспособността на върхната конструкция по отношение на проектната /товари по БДС 1050/, т.е. компенсиране на констатираните при обследването дефекти и повреди.

Предвиденото в проекта за рехабилитация преразпределение на хоризонтални сили намалява натоварването на стълбовете с огъвачи моменти под заложените в първоначалния строеж. С това се компенсират констатираните при обследването дефекти и повреди.

ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

/ Любомир Христов /



Изготвил:

Даниела Миткова