



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. „Московска”, 33, тел. номератор 9377XXX, факс 9810653.

Изх. № 002600-2243/7/12.04. 2013 г.

ДО УЧАСТНИЦИ ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:

1. Рехабилитация на бул. „Цариградско шосе” от надлез над бул. „Г. М. Димитров” до надлез над бул. „Александър Малинов”, включително прилежащите съоръжения;
2. Рехабилитация на бул. „Сливница” от бул. „Константин Величков” до бул. „Петър Дертлиев”, вкл. надлеза при Захарна фабрика.

Във връзка с получени запитвания за открита процедура за възлагане на обществена поръчка и на основание на чл. 29 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме че:

Въпрос 1: След като получихме отговор за дебелината на хидроизолацията: „Да се спази проектното решение за хидроизолация от 1 см- рулонен тип, на газопламъчно полагане” моля да получим отговор на следния въпрос:

Възложителят ще приеме ли дебелината на хидроизолацията от 1 см. да се положи от два пласта по 5 мм.?

Отговор 1: Необходимо е спазването на всички изисквания към материала на хидроизолацията, начина на полагане и технологията, описани в проекта, част "Техническа спецификация за материалите". Дебелината, изисквана от проектанта, е минимум 4.5 мм. В напречен разрез е показана дебелина 1 см поради:

- застъпването по ширина и дължина на отделните листове хидроизолация;
- допустимите отклонения в равността на основата до 5 мм;
- необходимостта от полагане на грунд върху основата.

Ако избраната хидроизолация отговаря на всички необходими изисквания е достатъчен един пласт.

Въпрос 2: Трябва ли в единичната цена за поз. 10 „Доставка и монтаж на окачен таван от алуминиеви панели – etalbond” да се предвидят разходи за доставка и монтаж на посочените в детайла топло и хидроизолация? Ако е необходимо то какъв тип и с каква дебелина е изискваната топлоизолация?

Отговор 2: Да, в единичната цена за поз.10 трябва да се предвидят и разходи за топло и хидроизолации.

Типа и дебелината на топлоизолацията да се оферира по ваше съображение, така че да отговаря на минимално изискуемата топлотехническа необходимост съгласно нормите. Теплоизолацията да е с оценено съответствие съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006г.

Въпрос 3: В тръжната документация за подобект: Подлез под бул. „Цариградско шосе“ при Окръжна болница е приложена Обяснителна записка по част електро, включваща следните вътрешни инсталации:

1. Силова инсталация;
2. Осветителна инсталация;
3. Контакти с общо предназначение;
4. Заземителна инсталация,

а в приложените количествени сметки липсва количествена сметка по част електро. В приложената рекапитулация също не е посочена част Електро. Предмет на тази поръчка ли е изпълнението на електро инсталацията? Ако е предмет на настоящата поръчка моля да получим количествена сметка по част електро?

Отговор 3:Изпълнението на електро инсталацията не е предмет на поръчката.

Въпрос 4: Плътният асфалтобетон тип АС 12,5 износващ А, с дебелина 4 см, с полимермодифициран битум, трябва ли да покрива изискванията за горещи асфалтови смеси на БДС EN 13108-1:2006г/NA:2009 и изменение 1:2011 г.

Отговор 4: Отговора на поставения въпрос е "да".

ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

/ Любомир Христов /



Изготвя:

Даниела Миткова