



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. „Московска”, 33, тел. номератор 9377XXX, факс 9810653.

Изх. № 00-2600-2595(2)1600 2013 г.

ДО УЧАСТНИЦИ ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:

1. Рехабилитация на бул. „Цариградско шосе” от надлез над бул. „Г. М. Димитров” до надлез над бул. „Александър Малинов”, включително прилежащите съоръжения;
2. Рехабилитация на бул. „Сливница” от бул. „Константин Величков” до бул. „Петър Дертлиев”, вкл. надлеза при Захарна фабрика.

Във връзка с получени запитвания за открита процедура за възлагане на обществена поръчка и на основание на чл. 29 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме че:

Въпрос 1: Моля, изяснете термина „интензивно градско движение”!

Отговор 1: Възложителят изисква съгласно Раздел V, т. 6. Технически възможности и квалификация, т. 6.1.2. опит в извършването на строително - монтажни работи на подобни инфраструктурни обекти: не по-малко от 5 договора за последните 5 години (2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 г.) за строително монтажни работи на мостови съоръжения и на пътни обекти (без текущ ремонт и поддръжка), в условията на интензивно градско движение.

За обекти, изпълнени в условията на интензивно градско движение, се приемат обекти, изпълнени по уличната мрежа на областните градове на Република България или по уличната мрежа на градове с население над 30 000 жители, както и обекти, изпълнени по пътища от републиканската и общинската пътна мрежа на територията на областните центрове на Република България или на територията на градове с население над 30 000 жители.

Въпрос 2: Количествено-стойностна сметка №3, т. 20 «Двойна стоманена предпазна ограда (стълбчета през 2 м. – 1 шина)»- Моля да се уточни точния вид на предпазната ограда за съоръжение и степента ѝ на задържане.

Отговор 2 Видът на предпазната ограда за съоръжението и степента ѝ на задържане да отговаря на норми за ограничителни системи БДС-EN-1317-5:2007 и А1:2009

Въпрос 3: Количествено- стойностна сметка №3, т. 24 «Разширителна фуга в бетонова настилка с допълнително уплътнение за 15мм.» - Моля да се уточни в тази фуга за уплътнение ли става дума или за разширение?

Отговор 3: Това е обикновена разширителна фуга в бетоновата настилка, която има и уплътнителна функция, и ветерстоп лента /водоустойчива лента/.

ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

/Любомир Христов /



Изготвил:

Даниела Миткова