



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. „Московска”, 33, тел. номератор 9377XXX, факс 9810653.

Изх. № CO-2600-3320/11 13.05 2013 г.

ДО УЧАСТНИЦИ ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:

„Реконструкция на бул. „Копенхаген” („Универсиада”) в участъка от ул. „Обиколна” до бул. „Самоковско шосе” след пътен възел при бул. „Цариградско шосе” и Основен ремонт на Надлез по бул. „Цариградско шосе” при бул. „Копенхаген” (бул. „Универсиада”, отклонението за Горубляне).

Във връзка с получени запитвания за открита процедура за възлагане на обществена поръчка и на основание на чл. 29 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме че:

Въпрос 1: В обяснителната записка и в проекта детайла на настилка е оразмерен за „МНОГО ТЕЖКО ДВИЖЕНИЕ” – 73 см. пътна конструкция състояща се от:

- 45 см. трошен камък;
- 20 см. Бутимизирана баластра;
- 4 см. неплътен асфалтобетон;
- 4 см. плътен асфалтобетон;

В КСС пътната конструкция е 65 см:

- 45 см. трошен камък;
- 20 см. Бутимизирана баластра;
- 4 см. неплътен асфалтобетон;
- 4 см. плътен асфалтобетон;

Моля да уточните кой размер на пътната конструкция е верен?

Отговор 1: Посоченото в КС: „Битумизиран трошен камък E=800 Мра - 12 см” е техническа грешка.

Настилката е оразмерена за „много тежко движение” – 73 см пътна конструкция състояща се от:

- 45 см основа от несортирани минерални материали
- 20 см битумизиран трошен камък
- 4 см неплътен асфалтобетон
- 4 см плътен асфалтобетон

Въпрос 2: В сметка „Отводняване на релсов път” има позиции, за които няма посочени количества. Моля уточнете как да ги четем и дали трябва същите да бъдат остойностявани и с каква мерна единица.

Отговор 2: В сметка „Отводняване на релсов път” да се остойностяват само посочените с количества позиции:

№	Наименование на вида СМР	Ед.м.	Количество
13	Доставка и монтаж на PP S 8 тръби Ф 200	м	40
14	Доставка и монтаж на PVC тръби Ф 300 дебелостенни	м	16
17	Заустване в улична бетонова ревизионна шахта със скок	бр	5

Въпрос 3: В сметки „Ел. снабдителна мрежа”, „Телефонизация” има позиции за доставки на материали, за които няма количества, най-отдолу в сметката е записано: „Забележка: Материалите ще бъдат предоставени от Възложителя”
Моля потвърдете, че доставката ще бъде от Възложителя и същите не трябва да бъдат остойностявани.

Отговор 3: Материалите, за които няма посочени количества в КС за части „Ел. снабдителна мрежа” и „Телефонизация” ще бъдат предоставени от Възложителя.

Въпрос 4: В обявлението III 2.3. и т. 6.2.2. от Документацията, Възложителят е поставил следното изискване: „Когато участникът няма сключен трудов договор с член на екипа, задължително трябва да представи подписана от съответното лице декларация, че е съгласен да участва в екипа и е запознат с условията на процедурата и изискванията за изпълнение на поръчката – Образец 15А. В приложените образци към документацията липсва Образец 15А. Моля възложителя да представи образец на посоченият документ или да даде пояснения и съответните инструкции към заинтересованите лица.

Отговор 4: Когато участникът няма сключен трудов договор с член на екипа, задължително трябва да представи подписана от съответното лице декларация, че е съгласен да участва в екипа и е запознат с условията на процедурата и изискванията за изпълнение на поръчката – Образец по Приложение №11 – неразделна част от документацията за участие.

Въпрос 5: В предоставените количествени сметки има позиции, които са маркирани в жълто и нямат количества? Моля за Вашето потвърждение, че въпросните позиции не трябва да бъдат остойностявани?

Отговор 5: В предоставените количествени сметки да се остойностяват само посочените с количества позиции.

ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

/ Любомир Христов /

Изготвил: Даниела Миткова

