

Протокол

за провеждане на тренировъчно учение за проиграване на вътрешния аварийен план на територията на Петролен Терминал САКСА – НОВИ ИСКЪР – ситуация „Земетресение“

1. Цел:

- 1.1.** Да се проверят практическите знания и реакциите при възникване на аварийни ситуации
- 1.2.** Да се създадат и/или затвърдят знанията за правилно и навременно уведомяване на компетентни органи, оповестяване на обществеността и привличане на помощ
- 1.3.** Да се създадат и/или затвърдят практически навици и умения за извършване на бързи и правилни действия, насочени към овладяване на обстановката и защита живота и здравето на персонала
- 1.4.** Да се осигури ефективност и координация на спасителните и възстановителни дейности

2. Място и време: ПТ САКСА – НОВИ ИСКЪР, дата: 03.07.2017 г. от 15:00 до 16:00 ч.

3. Сценарий: В следствие на земен тряс по време на работния процес в петролен терминал Сакса – Нови Искър, аварийната група започва изпълнение на задълженията си, описани по-долу в табличен вид.

Участници в учението: всички членове на аварийната група, определени със заповед ИПТЗ/20.06.2016 г., намиращите се в обекта служители (охранители, оператори, администратори и др.), както и посетители, клиенти

4. Оценка на действията на персонала:

№	Очаквани действия на длъжностните лица	Оценка		Забележки
		Правилно	Не-правилно	
1.	Привеждане в готовност на членовете на аварийната група	x		
2.	Организиране евакуация на всички хора и автомобили, автоцистерни, друга техника извън границите на застрашения район	x		
3.	Незабавно спиране на технологичните операции (затваряне на всички входно-изходни кранове за петролни продукти)	x		
4.	Изключване на ел. захранването	x		
5.	Непрекъснато наблюдение на съоръженията за поражения и съпътстващи аварии		x	
6.	Локализиране и ликвидиране на съпътстващи аварии (пожари и т.н.)	x		
7.	При необходимост оповестяване и искане за помощ от други служби и организации: - Организиране на оповестяване (сирена, телефон); - Уведомяване на определените вътрешно фирмени лица за извънредна ситуация - Уведомяване на свързаните или потенциално застрашени околни предприятия - Уведомяване на компетентните органи при необходимост (Кмета на Района, ПБЗН, Бърза помощ, Полиция, РИОСВ, ВиК и електроразпределителни дружества и т.н.)	x		
8.	Разкриване и спазяване на затрупани хора; оказване на долекарска помощ	x		
9.	Осигуряване на вода и продоволствия за аварийната група	x		
10.	Охрана на материалните ценности и отцепване на района	x		
11.	Поддържане доколкото е възможно добра проходимост до терминала и вътре в него		x	
12.	Оценка на състоянието на обекта след приключване на бедствената ситуация с цел възстановяване на нормален технологичен процес	x		

5. Разбор на тренировъчното учение и заключителна оценка: *По време на проиграване на аварийната ситуация бяха допуснати следните пропуски:*

- *Не беше определен участник от аварийната група, който да направи обход на съоръженията за евентуални поражения. В това число: нарушени преградни стени; скъсани електрически проводници; разливи;*
- *Не беше определен участник от аварийната група, който да контролира движението на автоцистерните извън територията на петролния терминал. В резултат на което беше ограничен достъпа до сборният аварийен пункт;*

Утвърдил.....

/Светозар Димов – Управител/



Изготвил:

/Христо Калудиев – Отговорник по ЗБУТ/



Протокол

за провеждане на тренировъчно учение за проиграване на вътрешния аварийен план на територията на Петролен Терминал САКСА – НОВИ ИСКЪР – ситуация „Терористична заплаха“

1. Цел:

- 1.1.** Да се проверят практическите знания и реакциите при възникване на аварийни ситуации
- 1.2.** Да се създадат и/или затвърдят знанията за правилно и навременно уведомяване на компетентни органи, оповестяване на обществеността и привличане на помощ
- 1.3.** Да се създадат и/или затвърдят практически навици и умения за извършване на бързи и правилни действия, насочени към овладяване на обстановката и защита живота и здравето на персонала
- 1.4.** Да се осигури ефективност и координация на спасителните и възстановителни дейности

2. Място и време: ПТ САКСА – НОВИ ИСКЪР, дата: 01.07.2017 г. от 15:00 до 16:00 ч.

3. Ситуация/сценарий: Получено е обаждане по стационарния телефон на обекта със заплаха за терористичен акт

4. Участници в учението: всички членове на аварийната група, определени със заповед ИПТЗ/20.06.2016 г., намиращите се в обекта служители (охранители, оператори, администратори и др.), както и посетители, клиенти

5. Оценка на действията на персонала:

№	Програма за изпълнение/Очаквани действия на длъжностните лица	Оценка		Забележки
		Правилно	Не-правилно	
1.	Служителят, който по време на обаждането е на телефона, остава спокоен, не прекъсва обаждането и се опитва да предразположи обажданият се към по-продължителен разговор и евентуално да установи кой се обажда	x		
2.	Междувременно сигнализира на свой колега, за да се уведоми незабавно районното полицейско управление, ръководството на Сакса и ръководството на охранителната фирма	x		
3.	Повишена бдителност за неидентифицирани лица в района	x		
4.	Проверка на всички превозни средства, пристигащи в обекта, за съмнителни багажи или неидентифицирани прикачени устройства	x		
5.	В случай на намиране на пакет с неясно съдържание, се запазва спокойствие и пакета не се пипа. Незабавно се уведомява полицията за развитието на ситуацията	x		
6.	Отцепване на района и съоръженията, където се намира пакета		x	
7.	Евакуация на служителите и всички превозни средства, които не са в досет с пакета, съгласно схемите с евакуационни маршрути с указаната на тях посока за евакуация.	x		
8.	Преустановяване работата на обекта, като се затварят всички технологични кранове и съоръжения. Оставят се в готовност само аварийните съоръжения.	x		
9.	Изчакват се следващи указания и пристигането на полицията и специализирани екипи	x		
10.	Аварийната група остава в готовност на безопасно определено място, за да оказва помощ на пострадали и/или да предприеме действия в случай на възникване на пожароопасна ситуация.	x		
11.	След ликвидиране на последиците от терористичното действие, се организира комисия за определяне на необходимите ремонтно-възстановителни работи, като се извършва оглед и оценява състоянието на сградите, оборудването, тръбопроводите, вентилацията, силовото и осветително електрооборудване и инсталациите с цел да се установи пълното им съответствие с изискванията на технологията и на пожарната безопасност.	x		

6. Разбор на тренировъчното учение и заключителна оценка: Ситуацията беше проиграна успешно, като отговорните лица извършиха адекватно повечето от очакваните се от тях действия. Единственият недостатък беше, че районът в който е намерен пакета, не беше отцепен в достатъчен периметър и при извършването на следващите задачи се допускаха хора в опасна близост до него. При разбора беше обсъдено с

участниците, че отцепването трябва да се организира с възможно най-голям радиус, а не просто да се ограда съмнителния участък непосредствено около пакета.

Утвърдил.....

/Светозар Димов – ³Управител/

Изготвил:

/Христо Калудиев – Отговорник по ЗБУТ/

Протокол

за провеждане на тренировъчно учение за проиграване на вътрешния аварийен план на територията на Петролен Терминал САКСА – НОВИ ИСКЪР – ситуация „Наводнение“

1. Цел:

- 1.1.** Да се проверят практическите знания и реакциите при възникване на аварийни ситуации
- 1.2.** Да се създадат и/или затвърдят знанията за правилно и навременно уведомяване на компетентни органи, оповестяване на обществеността и привличане на помощ
- 1.3.** Да се създадат и/или затвърдят практически навици и умения за извършване на бързи и правилни действия, насочени към овладяване на обстановката и защита живота и здравето на персонала
- 1.4.** Да се осигури ефективност и координация на спасителните и възстановителни дейности

2. Място и време: *ПТ САКСА – НОВИ ИСКЪР, дата: 04.07.2017 г. от 15:00 до 16:00 ч.*

3. Ситуация/сценарий: *Получено е съобщение за опасност от прилив на река Искър поради продължителни дъждове*

Участници в учението: *всички членове на аварийната група, определени със заповед ИПТЗ/20.06.2016 г., намиращите се в обекта служители (охранители, оператори, администратори и др.), както и посетители, Клиенти*

4. Оценка на действията на персонала:

№	Програма за изпълнение/Очаквани действия на длъжностните лица	Оценка		Забележки
		Правилно	Не-правилно	
1.	Незабавна евакуация на всички клиенти/посетители/служители	x		
2.	Преустановяване дейността на обекта, като се затварят всички технологични кранове и съоръжения. Оставят се в готовност само аварийните съоръжения.	x		
3.	Евакуация на хора, превозни средства (авто и ЖП цистерни) и друга техника	x		
4.	Оформяне на диги около оборудване, което трябва да бъде предпазено и/или извършване на демонтаж при възможност за изнасяне на критично оборудване	x		
5.	Изключване на електрозахранването, водоснабдяването и т.н.	x		
6.	Изнасяне или осигуряване на надеждно съхранение на ценни документи	x		
7.	Определяне на лицата, които ще останат евентуално на дежурство и безопасното им местоположение	x		
8.	При необходимост останалия на дежурство персонал (охрана, оператори) алармира органите на ПБЗН за помощ		x	
9.	Следене за недопускане на други съпътстващи бедствието аварии	x		
10.	След оттичане на водата, мобилизация на целия аварийен състав и оглед за пострадали	x		
11.	Извършване на оглед на всички съоръжения и подготовка за включване на електрозахранването	x		
12.	Изпомпване на водата останала в приземните помещения и съоръжения	x		
13.	Тест за функциониране на оборудването и евентуално стартиране на нормален работен процес	x		



5. Разбор на тренировъчното учение и заключителна оценка: *По време на проиграване на аварийната ситуация бяха допуснати следните пропуски:*

- *Не бяха алармирани органите на ПБЗН;*
- *Забелязана беше нарушена комуникация между членовете на аварийната група;*

Утвърдил:

/Светозар Димов – Управител/



Изготвил:

/Христо Калудиев – Отговорник по ЗБУТ/