

„ С А К С А ” ООД

ПЕТРОЛНА БАЗА „САКСА”
гр. Нови Искър, кв. “Курило”

Утвърдил :

Управител :

/ Атанас Димов /

ПРОТИВОПОЖАРНА ИНСТРУКЦИЯ

за организиране на пожарната безопасност в обект :

ПЕТРОЛНА БАЗА „САКСА”
гр. Нови Искър, кв. “Курило”

На основание **чл.9, ал.1, т.1** от Наредба № 8121з - 647 от 01.10.2014 г. на МВР и МИП за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите .

1. Всеки служител и работник при ежедневната си дейност да изпълнява точно и на време противопожарните правила и да следи за тяхното изпълнение и от другите лица. Да знае местата на противопожарните уреди, осигуряващи пожарната безопасност на работното му място и начините за действие с тях. При евентуално запалване или пожар, незабавно да съобщи на **ТЕЛЕФОН 112**, след което да алармира останалите работници и служители и започне пожарогасене с наличните противопожарни уреди и съоръжения. Най-старшият ръководител, оказал се на мястото на запалването или пожара, ръководи пожарогасителните и евакуационни действия до пристигането на противопожарната служба.
2. В края на работното време всеки служител и работник да провери и остави в пожаробезопасно състояние своето работно място, апаратите, машините, съоръженията и др., с които работи.
3. След приключване на работното време електрическите инсталации – силовата и осветителната (без дежурното осветление и денонощно работещите съоръжения) да се изключват от определените по заповед лица.
4. При провеждане на строително-ремонтни работи, свързани с изключване на участъци от водопроводната мрежа, на която са монтирани пожарни кранове, отговорника за пожарната безопасност незабавно да уведоми органите на ПБЗН на тел.112.
5. Извършването на огневи работи в обекта да става при стриктно спазване на издадената заповед за огневи работи, като преди

започването им да се уведоми РС"ПБЗН" от координатора или от издаващия разрешителното за огневи работи.

6. Ползването на отоплителни нагревателни уреди да става при спазване на издадената заповед. Лицата, които ги използват са отговорници за тяхната пожаробезопасна експлоатация. **ЗАБРАНЯВА СЕ ПОЛЗВАНЕТО НА НЕСТАНДАРТНИ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИ НЕИЗПРАВНИ УРЕДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ!**

7. Тютюнопушенето да става само на определените със заповед места, като същите се обозначат с табелки "място за пушене". На пожароопасните места да се поставят табелки "пушенето забранено" или знаци, съгласно Наредба № РД-07/8 от 20.12.08г .

8. Всички новопостъпили служители да се инструктират по пожарна и аварийна безопасност, а с останалите да се провежда периодичен инструктаж, като за целта се водят специални дневници.

9. По обслужващите пътища за осъществяване на пожарогасенето да не се складират горими и други материали!

10. Да се осигури постоянен достъп до противопожарната помпена станция, електрическите табла, пожарните хидранти и противопожарните уреди .

11. След работа работните помещения да се почистват, горимите отпадъци да се изнасят на пожаробезопасни места, определени за тази цел. **ЗАБРАНЯВА СЕ паленето им в района на обекта!**

12. В склада и в другите помещения горимите течности и материали да се съхраняват на безопасно разстояние от ел. съоръжения и осветителни тела (не по-малко от 30 см.).

13. При спиране на електрическия ток **ЗАБРАНЯВАМ** използването на свещи и други средства с открит пламък. За целта да се използват електрически фенерчета, или осветителни тела с автономно захранване.

14. Дефектиралите предпазители да се подменят с нови, стандартни за съответния номинален ток.

15. **ЗАБРАНЯВА СЕ** ползването на противопожарните уреди и средства за други цели, освен за гасене на пожар!

16. След ползване, противопожарните уреди да се приведат в изправност и да се поставят на дежурство.

17. За изправността на противопожарните уреди и средства отговаря отговорника за пожарната безопасност

Изготвил :.....

/ инж. С. Стоименов /

