

Акредитиран от ИА "БСА" Орган за контрол от вида "С"

**СД "АБСОЛЮТ- 93 – ТОНЕВ и Сие"**

Адрес на управление и офис: 1612 гр.София, р-н „Красно село“
ж.к. "Лагера", ул."Балканджи Йово" №15
тел./факс: 02 / 958 84 63; e-mail: okc@absolut93.com

Сертификат за акредитация рег.№ 150 ОКС, дата на акредитация 30.11.2004 г., дата на преакредитация 20.12.2012 г., валиден до 31.12.2016 г., издаден от ИА „БСА“ съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2012

Лист № 1
От всичко листове 2

**СЕРТИФИКАТ ЗА КОНТРОЛ
№ 376/13.06.2016 г.****1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА КЛИЕНТА:**

"Сакса" ООД
гр.Долна Баня, ул."Търговска" №1

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА КОНТРОЛИРАНИЯ ОБЕКТ:

Петролна база на "Сакса" ООД
гр.Нови Искър

2.1 Контролирани параметри:

Съпротивление на изолация, МΩ
Импеданс на контура „фаза-защитен проводник“, Ω
Съпротивление на защитни заземителни уредби, Ω
Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби, Ω
Прекъсвачи за защитно изключване: ток на задействане, тА; време на изключване, ms; допирно напрежение, V
Изкуствено осветление: осветеност, lx
Микроклимат: температура на въздуха, °C; относителна влажност на въздуха, %;
скорост на движение на въздуха, m/s

**3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ /ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО/ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ
КОНТРОЛ:**

- Стойностите на съпротивлението на изолацията на контролирания обект: Петролна база на "Сакса" ООД, гр.Нови Искър **съответстват** на изискванията на Наредба №16-116 (ДВ, бр.26/2008).
- Стойностите на импеданса на контура "фаза – защитен проводник" на контролирания обект: Петролна база на "Сакса" ООД, гр.Нови Искър **съответстват** на изискванията на Наредба №3 (ДВ, бр.90 и 91/2004).
- Стойностите на съпротивлението на защитната заземителна уредба на контролирания обект: Петролна база на "Сакса" ООД, гр.Нови Искър **съответстват** на изискванията на Наредба №16-116 (ДВ, бр.26/2008), Наредба №3 (ДВ, бр.90 и 91/2004).