

ЗАПОВЕД

№ 8 / 02.09.2013 г.

На основание чл.267, ал.2, т.3; чл. 261, ал.3 и чл.287 от НАРЕДБА № 16-116 от 08.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането Обн. - ДВ, бр. 26 от 07.03.2008 г.

НАРЕЖДАМ

1. Ежегодно да се извършва контрол на мълниезащитната заземителна и на защитната заземителната уредба;
2. На всеки 5 години да се извършват измервания на импеданса на контура "Фаза – защитен проводник".

Управител:
Атанас Димов