

ОЦЕНКА НА СПОРТНИЯ ОБЕКТ И МНЕНИЕ ЗА ГОДНОСТТА МУ ЗА ПОЛЗВАНЕ:

Комисията констатира, че на трибуните към стадиона предстои ремонт. Останалите съоръжения и зали, част от комплекса, могат да бъдат използвани само за тренировъчна дейност, тъй като не отговарят на изискванията за присъствие на публика.

За провеждане на спортни и културни прояви е необходимо да се изпълнят изискванията на Наредбата и направените препоръки:

1. Всички строителни дейности да се извършат след изготвяне и одобряване на Технически паспорт;
2. Проектите да се изготвят съобразно изискванията на Наредбата;
3. Да се изгради двойно захранване на обекта - АВР;
4. Да се възстанови според изискванията алейното осветление;
5. Да се преасфалтират алеите около стадиона;
6. Да се изгради система за видеонаблюдение и команден пункт;
7. Да се оборудва помещение за работа със задържани лица;
8. Местата за паркиране на противопожарните автомобили да бъдат обозначени със специална маркировка.
9. Да се обозначат със знаци пожарните хидранти на територията на стадиона в съответствие с изискванията на чл. 18, ал. 2 и приложение № 5 от НАРЕДБА № 81213-647 за ПНПБЕО;
10. Да се създаде организация с цел недопускане на спиране и паркиране на транспортни средства, поставяне на преместваеми обекти, материали и съоръжения на разстояние, по-малко от 5 т, преди и след пожарните хидранти съгласно изискванията на чл.20, т.4 от НАРЕДБА № 81213-647 за ПНПБЕО;
11. Вратите на вътрешните спортни зали 1 и 2 да се обърнат по посоката на движение при евакуация, съгласно изискванията на чл. 14, ал. 2, т. 4 от Наредба №13-8121- 647/01.11.2014 г. за ПНПБЕО и във връзка с чл. 43 от Наредба №13-1971 за СТПНОБП.
12. Да се провери и при необходимост да се монтира допълнително аварийно евакуационно осветление в сградата, осигуряващо осветеност на евакуационния път най-малко 1 Lx (люкс), съгласно изискванията на чл. 14, ал. 2, т. 2 от Наредба №13-8121-647/01.11.2014 г. за ПНПБЕО и във връзка с чл. 55 от Наредба №13-1971 за СТПНОБП.