

ОЦЕНКА НА СПОРТНИЯ ОБЕКТ И МНЕНИЕ ЗА ГОДНОСТТА МУ ЗА ПОЛЗВАНЕ:

Протоколът е изготвен за информация, с оглед изпълнение на препоръките, след издаване на съответните документи, съгласно чл. 5, ал. 1 от Наредбата.

Комисията ще даде становище за годността на обекта след като бъдат представени необходимите документи и разрешителни за ползване и експлоатация.

С цел привеждане на съоръжението в необходимото състояние за провеждане на спортни мероприятия, комисията препоръчва да се изпълни изискването на чл. 5, ал. 1 и дава следните допълнителни препоръки:

1. Да се номерират редовете и седалките;
2. Да се оцветят пътоходите в сигнално жълт цвят и в сектор „гости”;
3. Да се премахне прага и да се направи подход за инвалиди на входа при трибуните в сектор „домакини”;
4. Всички врати да се отварят към игралното поле и да се поставят ограничители;
5. Предпазният парапет зад седалките в сектор „домакини” да се довърши. С цел обезопасяване е необходимо или да се почисти площта зад него от камъни и други рискови предмети, или да се удължи височината на парапета, за да не позволява прескачане.
6. Да се изгради парапет между двете нива на сектора за „гости”;
7. Да се почисти и постави изкуствена трева или друга настилка на пистата между терена и трибуните;
8. Да се поставят обозначителни табели на секторите;
9. Да се провеждат срещи само в светлата част на деня поради липса на АВР
10. Да се обозначат осигурените помещения за команден пункт, полицейски служители, медицински лица и др.
11. Да се обозначат със знаци пожарните хидранти на територията на стадиона в съответствие с приложение 5 към чл.18, ал.2 *НАРЕДБА М 81213-647 от 1 октомври 2014 г. за Правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите*;
12. Да се създаде организация с цел недопускане на спиране и паркиране на транспортни средства, поставяне на преместваеми обекти и съоръжения на разстояние по-малко от 5 м., преди и след пожарните хидранти, съгласно изискванията на чл. 20, т.4 от Наредба № 81213-647/2015 г. за Правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на спортните обекти.
13. Местата за паркиране на специализираните автомобили да бъдат обозначени със специална маркировка.
14. За спортния обект да се разработи план за действие при извънредни обстоятелства
15. Да се извършват периодични електроконтролни замервания на:
 - осветеност на евакуационното осветление
 - мълниезащита
 - заземителна инсталация
 - импедансът на защитния контур „фаза-защитен проводник” или „фаза проводник PEN”

Електроконтролните замервания да се извършват най-малко веднъж годишно, като Протоколите от тях да се предоставят своевременно на комисията.