



**СТОЛИЧНА ОБЩИНА**

София 1000, ул. „Московска”, 33, тел. номератор 9377548, факс 9809866.

Изх. № 2600-891/16/14.03 2011г.

**ДО УЧАСТНИЦИ  
ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ  
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  
ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА**

”Изпълнение на проект за закриване и  
рекултивация на депо за битови отпадъци  
– с. „Долни Богоров”.

**Относно:** Обществена поръчка за: ”Изпълнение на проект за закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци – с. „Долни Богоров.- публикувано на страницата на АОП под № 00087-2011-0006.

Във връзка с постъпили запитвания за обявената обществена поръчка и на основание чл.29, от ЗОП, Ви давам следните разяснения:

**Въпрос 1:** Виж точка: 9.10/9.11.

Сертификат на чуждестранния участник, еквивалентен документ по т. 9.10 "Съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци". Италианският сертификат SOA (Удостоверяващ Орган), категория OS14, клас IV, равен на €. 2.582.284,00 достатъчен ли е?

Описание на SOA, категория OS 14: ИНСТАЛАЦИИ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ И  
ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Отнася се до изграждането и редовната и извънредната поддръжка на инсталации за топлинно унищожаване на отпадъците и свързаните с тях системи за обработка на газовете и оползотворяването на материалите, включително машините за предварително

селектиране, компостиране и производство на отпадъчно гориво, комплектовани с всички свързани зидарски работи, допълнителни или помощни, по точки или в мрежа.

**Отговор 1:** Изискването на т.т.9.10/9.11. от Указанията за участие не се отнася за наличие на издаден на името на участника - „Сертификат за качество”, а за изискване на Възложителя, съобразено със законовите разпоредби на Закона за камарата на строителите. Виж отговор на въпрос № 9 и 10 от писмо №2600-891(5) от 01.03.2011г., във връзка с чл.3, ал.2 от Закона за камарата на строителите.

В случай че участника разполага с еквивалентен документ, удостоверяващ вписване на фирмата в еквивалентен регистър на „Централния професионален регистър на строителя” в Р.България, следва да предостави **информация** на Възложителя **относно:** „*вписване в съответен регистър на държава членка на ЕС, или на държава членка по Споразумението за европейското икономическо пространство...*”, както и за законовите разпоредби при условията на които е издаден съответния документ.

**Въпрос 2:** Виж точка: 10.3/10.4.

Наличие на застраховка на участника за IV група, по смисъла на чл. 37 от ЗУТ  
Какъв вид застраховка е? На каква застраховка съответства в Италия? Може ли застраховката RCT/RCO - Гражданска отговорност към трети лица и към насти на работа лица, да бъде еквивалентна?! Или е застраховка, която трябва да бъде сключена към някоя българска застрахователна компания?

**Отговор 2:**

**1) Застраховка по чл.171 от ЗУТ:**

*„Проектантът, лицето, упражняващо технически контрол по част "Конструктивна", консултантът, строителят и лицето, упражняващо строителен надзор, **застраховат професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им.***

*(2) **Условията и редът за задължително застраховане на лицата по ал. 1, включително застрахователното покритие, изключените рискове, минималните застрахователни суми и премии, се определят с наредба на Министерския съвет.***

2) Размера на застраховката по чл. 137 от ЗУТ (а не както питате - 37 от ЗУТ) се определя в Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

МИНИМАЛНИТЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ се посочват в чл. 5 от наредбата като за строежи втора категория ( IV – та група), съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 ЗУТ- са 200 000 лв.;

**Въпрос 3:** Виж точка: 10.4

Заверено копие на балансите за финансовите години 2007-2009. Трябва да се представи копието на балансите, преведени на български език или отчет за приходите и разходите, съставен и заверен от одитора?

**Отговор 3:** Представя се копие на съставен и заверен от одитора отчет за приходите и разходите и на балансите на участника за трите години от 2007-2009 година. За юридическо лице, ригистрирано извън Р.България, документите трябва да бъдат и в превод на български език.

**Въпрос 4:** Виж точка: 11.2

*„Участникът трябва да има поне два договора за извършване на рекултивация на депа за обезвреждане на отпадъци за последните 5 години (2006-2010), в съответствие с изискванията на Наредба № 8/2004.... Какво предвижда Наредба № 8/2004?“*

**Отговор 4:** Наредба № 8 от 24 август 2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци ((издадена от министъра на околната среда и водите, *Обн. ДВ. бр.83 от 24 Септември 2004г., изм. ДВ. бр.87 от 30 Октомври 2007г.*), транспонира ДИРЕКТИВА 1999/31/ЕО НА СЪВЕТА от 26 април 1999 година, относно депонирането на отпадъци и Решение на съвета от 19/12/2002г. за определяне на критерии и процедури за приемане на отпадъци на депа , съгласно чл.16 и приложение II към Директива 1999/31/ЕО (2003/33/ЕО)

**Въпрос 5:** Поради неяснота в отговор 1 на въпрос 1 във Ваше писмо с изх. № 2600-891/13/7.3.2011, моля да потвърдите, че участниците следва да представят като доказателство за собствеността на изисканото техническо оборудване копия от фактури за закупуване на същото или копия от регистрационните талони на техническото оборудване? Моля да имате предвид, че регистрационни талони не се издават за пътно-строителни машини, които не са на самоход по обществени пътища.

**Отговор 5:** Отговор 1 на въпрос 1 в писмо с изх. № 2600-891/13/7.3.2011, се отнася до изискване за „опит” в съответствие с т.11.1 и 11.2 от Указанията за участие. Отговор на въпрос 3. от 2600-891/15.02.2011г. засяга зададения от Вас въпрос. В посочения от Вас случай за пътно-строителни машини, които не са на самоход по обществени пътища е достатъчно да бъде представено копие от фактура за закупуване на съответната техника, технически паспорт на предложената техника и в случай че не собствен - договор за наем придружен с валиден документ за собственост на името на наемодателя.

**Въпрос 6:** Кога предвижда Възложителят изграждането на пътя за достъп до депото, който е избран от Възложителя и упоменат в Приложение и не е обект на настоящата обществена поръчка? Тъй като този път предвижда интензивен трафик на тежкотоварни машини още от самото начало на откриване на строителната площадка, моля да ни информирате за габаритите на пътя и неговата товарносимост.

**Отговор 6:** Пътната връзка до границите на сметоразтоварището е съществуваща и в момента. Част от съществуващото трасе се използва от действаща в района кариера за добив на инертни материали, като техниката с която се извършват дейностите по транспорт на добитите материали е сходна с тази, която ще се ползва за нуждите на настоящата поръчка. Столична община предвижда извършването на реконструкция на пътната връзка в компрометираните участъци.

**Въпрос 7:** При направен преглед на предоставения работен проект, технически спецификации и количествени сметки, по извършени от нас изчисления, беше констатирана разлика между работните чертежи и количествените сметки, в частите за количествата материали необходими за изграждането на пътните връзки на обекта. В тази връзка, моля да направите уточнение, каква е ситуацията на предвидените в рамките на проекта пътни работи и кой документ е водещ (количествената сметка или работните чертежи) при подготовката на офертата за участие.

**Отговор 7:** Водеща е количествената сметка.

**Въпрос 8:** Какъв е кодът на отпадъка за който следва да се предложи такса за депониране?

**Отговор 8:** Кодът на отпадъка е: 20 03 01 - смесени битови отпадъци, съгласно Наредба № 3 От 01.04.2004г. за класификация на отпадъците, Издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 44 от 25.05.2004 г.

**Въпрос 9:** Във връзка с решение № 104 на Столичен общински съвет относно достъпа до депото от Ботевградско шосе, което е промяна на указанията в техническата спецификация, молим да потвърдите, че мястото на стопанския двор и кантара остават същите и е ангажимент на Възложителя да осигури достъп на техниката и машините до входа, предвиден в Техническите спецификации?

**Отговор 9:** Пътната връзка за осигуряване на достъп на техниката и машините до площадката е задължение на Възложителя. С решение № 104 на Столичен общински съвет е одобрен ПУП на площадката, като това не води до промяна на параметри на обекта и количествата на необходимите материали в дадените указания. Разположението на стопанския двор е съгласно приложената ситуация.

**Въпрос 10:** В бланката на „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“, има точка „В. Единична цена за депониране: .....лв./тон(без ДДС)“. Навярно Възложителят има предвид количествата, които ще се доставят на обекта за запълване на свободните обеми? Какво следва да запишат тук участниците, след като в „ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА“ за позиция „13“ всички количества се остойностяват е лв./м<sup>3</sup>? Моля да уточните дали не става въпрос за техническа грешка и участниците да трябва да попълнят точка „В“ в лв./м<sup>3</sup>, вместо лв./тон? Ако не е техническа грешка, моля да дадете точно разяснения за методиката за калкулиране на точка „В“ от ценовото предложение. Ако кореспондира с позиция 13 от КС- то Моля да зададете обемното тегло, което да е еднакво за всички участници, което да се използва за преобразуване от кубически метри в тонове, поради нееднородността на доставяните материали за запълване на свободните обеми?

**Отговор 10:** Не е техническа грешка. Единична цена за депониране е в лева/тон без ДДС, при обемно тегло 1,25тона/м<sup>3</sup>.

**Въпрос 11:** Моля Възложителят да даде разяснение на позициите от описаните за първите три подточки на точка „9“ в „ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА“, т.е. тези, касаещи тъкания геотекстил, ПЕВП фолио и геокомполита. В доставката и полагането на тези материали включено ли е застъпването, описано в ТС?. Тоест Възложителят ще заплаща ли и площта на застъпването по цените в КСС или ще заплаща само покритата геометрична повърхност?

**Отговор 11:** В количествените сметки за цитираните позиции са включени застъпвания на материалите по позиции както следва:

- Геотекстили -технически спецификации т.18.3, ширина на рулата 6,00м и дължина 50,00м. с прихлупване 50см. напречно и надлъжно. Независимо от

вида на избраната връзка от Изпълнителя, задължение на Изпълнителя е затежняване на геотекстилите в зоните на връзките и към повърхността и гарантиране стабилност както при атмосферни влияния-бури, вятър, дъжд, така и при следващи или предхождащи технологични процеси ,свързани с технологичната последователност на отделните видове строително –монтажни работи.

- Дренажен геокмпозит – технически спецификации т.18.5. – В количествените сметки са включени САМО напречни прихлупвания на рула с ширина 4.00м. и дължина 50.00м. с ширина на заварката 10см. Дренажният геокмпозит се доставя със свободна лента геотекстил с ширина 10см., едностранна по дължина на рулото, която не е включена към площта на геокмпозита. Задължение на Изпълнителя е затежняване на дренажният геокмпозит в зоните на връзките и към повърхността и гарантиране стабилност както при атмосферни влияния-бури,вятър, дъжд, така и при следващи или предхождащи технологични процеси, свързани с технологичната последователност на отделните видове строително –монтажни работи.

- HDPE фолио 1,5мм- технически спецификации т.18.2-ширина на рулото 5,00м, дължина на рулото 150,00м, застъпване 15см. напречно и надлъжно.

Задължение на Изпълнителя е затежняване на фолиото в зоните на връзките и към повърхността и гарантиране стабилност както при атмосферни влияния-бури, вятър, дъжд, така и при следващи или предхождащи технологични процеси, свързани с технологичната последователност на отделните видове строително –монтажни работи.

Заместник кмет на Столична община



М. Бояджийска/