

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. „Московска“, 33, тел. номератор 9377XXX, факс 9810653.

Изх. №...../.....2009г.

ДО УЧАСТНИЦИ ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА „Проектиране и изграждане на инсталация за компостаране на площадка „Хан Богров“

Относно: Обществена поръчка за: „Проектиране и изграждане на инсталация за компостаране на площадка „Хан Богров“, публикувана на сайта на АОП под № 00087-2009-0117 и обнародвано в ДВ под №8 от 08.10.2009г..

Във връзка с постъпили запитвания за обявена обществена поръчка за: „Проектиране и изграждане на инсталация за компостаране на площадка „Хан Богров“, Ви уведомявам следното:

Въпрос 1: В т.14.7. “Плащане” от Специфичните (специални) условия на договора от том II “Договорно споразумение е записано следното: “В текстовете на букви (а), (b) и (с) навсякъде изразът “56 дни” да се замени с израза “84 дни”. Съгласно т.14.7. от “Договорните условия за технологично оборудване и проектиране – строителство” на ФИДИК в буква а) фигурира срок за авансово плащане от 42 дни след издаване на писмото за приемане или 21 дни след получаване на документите. Важи ли изразът “84 дни” и за посочените срокове от буква а)?

Отговор: Да. В текста на букви (а) изразът “42 дни” да се замени с израза “84 дни, съгласно описаното в т.14.7. “Плащане” от Специфичните (специални) условия на договора от том II “Договорно споразумение”

Въпрос 2: В т. 10.2.9 “Превозно средство с универсално предназначение” от том III “Документация на Изпълнителя” е поставено следното изискване: “Превозното средство с универсално предназначение трябва да бъде общинско превозно средство.

• Количество:

1

Технически изисквания:

• Двигател задвижван с гориво

- Мощност на двигателя, минимум 60kW
- Предна товарна кофа без зъби, капацитет 1.5 m³
- Шумоизолирана кабина, филтър за пречистване на въздуха EU 4
- Товарна платформа
- Допълнително оборудване Автомобил за почистване (2)
 - Работна широчина 2,300 мм
 - Воден резервоар 240 л
- Допълнително оборудване Повдигаща вилка (1)''

Моля да уточните, какво точно имат предвид с израза "общинско превозно средство"? Моля да уточните, дали превозното средство трябва да има 2 бр. Оборудване за почистване, воден резервоар и 1 бр. повдигаща вилка, или това са допълнителни 2 бр. Автомобили за почистване които трябва да са и изисканата работна широчина, с воден резервоар от 240 л. Моля да конкретизирате превозното средство.

Отговор: Том III "Изисквания на Възложителя и Технически спецификации" подробно е описан обхвата на работа, както и изискванията на Възложителя за видовете работи подлежащи на проектиране и изпълнение, както и за доставките, които следва да се извършат.

След доставката на превозното средство от Изпълнителя, то ще се заприходи като актив към Столична община.

В отговор на втората част от поставения въпрос, се прави уточнение, че превозното средство трябва да има 2 бр. оборудване за почистване, воден резервоар и 1 бр. повдигаща вилка.

Въпрос 3: В т.4.12 от том IV "Таблицы" е посочена таблица 2.2 "Общ разход на ел.енергия за година" общият разход на ел.енергия, който трябва да бъде посочен, отнася ли се изключително само за агрегатите, машините и частите от инсталацията, които са необходими за преработката на биологичните и зелени отпадъци? В какво съотношение следва да се вземат предвид биологичните и зелените отпадъци в посоченото количество?

Отговор 3: Визира се общ разход на ел. енергия на инсталацията за обработка на био - и зелени отпадъци за година, при обработка на био - и зелени отпадъци 1 000 тона на година


Въпрос 4: Колесен товарач" от том III "Изисквания на Възложителя и технически спецификации" следва ли участникът да осигури изискваните мощност и обем на предната товарна кофа на колесния товарач или тези стойности са само препоръчителни?.

Отговор 4: Съгласно Том III "Изисквания на Възложителя и технически спецификации", зададените параметри следва да се считат за минимални.

Телефон за контакти : 9809866

Заместник Кмет на Столична община

/М. Бояджийска/



Изготвил:Е. Захариева