11. «ЗИМЕН ДВОРЕЦ НА СПОРТА»

Обектът е в незадоволително състояние и е необходимо спешно да бъдат предприети мерки за привеждане на спортното съоръжение към изискванията на Наредбата.

Комисията прави следните спешни препоръки:

1. Да се обозначат с маркировка местата за специализираните автомобили на органите за ПБЗН
2. Да се монтират брави тип „антипаник“ на крайните евакуационните изходи от залата и сградата, съгласно изискванията на чл.43, ал.2 и ал.3 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП и във връзка с чл.14, ал.2, т.4 от Наредба №8121з-647/01.11.2014 г. за ПНПБЕО;
3. Да се осигури постоянно отворено положение на евакуационните врати от западната трибуна в залата при спазване на изискванията на чл.34, ал.1, т.2 от Наредба Із-8121-647/01.11.2014 г. за ПНПБЕО;
4. Над евакуационните изходи (изток и юг) на залата и във вътрешното стълбище, водещо към VIP зоната, да се монтира аварийно евакуационно осветление, при спазване изискванията на чл.55 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП и във връзка с прилагането на чл. 14, ал.2, т.2 от Наредба №Із-8121-647/01.11.2014 г. за ПНПБЕО;
5. ВПК във VIP зоната да се окомплектова с шланг и струйник, като се осигури поддържането и обслужването му при спазване на условията регламентирани в БДС EN 671-3 във връзка с чл.22, ал.2 и ал.5 от Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за ПНПБЕО;
6. Да се замери евакуационното осветление в залата и сградата с цел осигуряване на осветеност на евакуационния път най-малко 1 Lx, съгласно прилагането на изискванията на *БДС EN 1838 „Приложно осветление. Аварийно и евакуационно осветление“*, изискванията на чл.55 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП и във връзка с чл. 14, ал.2, т.2 от Наредба №Із-8121-647/01.11.2014 г. за ПНПБЕО, като при необходимост да се монтират допълнителни евакуационни осветителни тела;
7. Да се представят документи (протоколи) относно поддържането и обслужването на монтираната система за пожароизвестяване в сградата при спазване изискванията на СД CEN/TS 54-14 във връзка с прилагането на чл.22, ал.1, т.1 и ал.5 от Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за ПНПБЕО;
8. В цялата сграда да се изпълни система за пожароизвестяване, обхващаща всички нормативо изискващи се помещения, съгласно прилагането на чл.14, ал.2, т.1 и ал.3 Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за ПНПБЕО и във връзка с условията на Приложение №1 (т.2.10) към чл.3, ал.1 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП;
9. Да се представят документи свързани с огнезащитата на металната носеща конструкция във връзка с осигуряването ѝ на нормативно изискващата се огнеустойчивост;
10. Да се установят подходите, паркоместата, организацията на движение около обект;
11. ПЕРИОДИЧНИ ЕЛЕКТРОКОНТРОЛНИ ИЗМЕРВАНИЯ:

    Извършване на електроконтролни измервания на:
    1. Осветеност;
    2. Осветеност на евакуационното осветление;
    3. Мълниезащита;
    4. Заземителна инсталация;

5. Импедансът на защитния контур “фаза – защитен проводник” или “фаза-проводник PEN”.

Електроконтролните измервания да се извършват най-малко един път годишно.

Протоколите от електроконтролните измервания да се представят на комисията своевременно.

За АВР

Във връзка с чл. 20, ал.(2) от Наредбата за АВР (автоматично включване на резерва) най-малко един път годишно да се извършва техническа инспекция и технически тест на системата за което да се съставя констативен протокол за успешно извършен тест.

Протокол от техническа инспекция и техническия тест на системата да се представя на комисията своевременно.

Да се изпълнят в спешен порядък изискванията на Наредбата и нормативната база и се изпълнят констатациите направени в чл. 5, ал. 1. от Протокола и точките от «Оценка на спортния обект».