## 3. **Зала «СОФИЯ»**

Обектът може да се ползва за провеждане на спортни прояви, след изпълнение предписанията на Комисията и при спазване изискванията на Наредбата и нормативната база.

**Комисията прави следните спешни препоръки:**

1. **Да се определи «Спортна зона» на залата,** както и да се регламентират необходимите паркоместа;
2. Да се изготви план-схема;
3. Да се изгради пожарен хидрант в съответствие с БДС EN 14384 и номинален диаметър не по малък от 80 мм. и *чл.*170, ал.1 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП.
4. За залата да се проектира и изгради пожарен хидрант при спазване условията на БДС EN 14384 и във връзка с изискванията на чл.170, ал.1 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП.
5. Да се замери евакуационното осветление в залата с цел осигуряване на осветеност на евакуационния път най-малко 1 Lx съгласно изискванията на чл.55 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП и във връзка с чл. 14, ал.2, т.2 от Наредба № Із-8121-647/01.11.2014 г. за ПНПБЕО, като при необходимост да се монтират допълнителни евакуационни осветителни тела.
6. Вътрешните пожарни кранове допълнително да се доокомплектоват с шлангове с цел покриване на цялата площ на залата.
7. Вътрешните пожарни кранове в спортната зала да се поддържат и обслужват при спазване изискванията на БДС EN 671-3 във връзка с прилагането на чл.22, ал.2 и ал.5 от Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО).
8. Системата за пожароизвестяване в спортната зала да се поддържат и обслужват при спазване изискванията на СД CEN/TS 54-14 във връзка с прилагането на чл.22, ал.1, т.1 и ал.5 от Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО).
9. Да се назначи „Отговорник по сигурността”;
10. Да се обособи санитарно помещение /тоалетна/ за хора с увреждания;
11. Да се регламентира достъпа до залата.
12. Да се оборудва «Командния пункт»;
13. **ПЕРИОДИЧНИ ЕЛЕКТРОКОНТРОЛНИ ИЗМЕРВАНИЯ**:

Извършване на електроконтролни измервания на:

11. Осветеност;
12. Осветеност на евакуационното осветление;
13. Мълниезащита;
14. Заземителна инсталация;
15. Импедансът на защитния контур “фаза – защитен проводник” или “фаза-проводник PEN”.

Електроконтролните измервания да се извършват най-малко един път годишно.

Протоколите от електроконтролните измервания да се представят на комисията своевременно.

**За АВР**

Във връзка с чл. 20, ал.(2) от Наредбата за АВР (автоматично включване на резерва) най-малко един път годишно да се извършва техническа инспекция и технически тест на системата за което да се съставя констативен протокол за успешно извършен тест.

Протокол от техническа инспекция и техническия тест на системата да се представя на комисията своевременно.

*Да се изпълнят в спешен порядък изискванията на Наредбата и нормативната база и се изпълнят констатациите направени в чл. 5, ал. 1. от Протокола и точките от «Оценка на спортния обект».*