10. **Зала «УНИВЕРСИАДА»**

Обектът е в добро състояние, може да се ползва за провеждане на спортни прояви, като се спазват изискванията на Наредбата и нормативната база.

Комисията направи следните препоръки:

1. Да се номерират блоковете и седалките;
2. Да се замонолити ревизионен отвор на горната площадка на трибуната;
3. Да се укрепят решетките пред фасадните прозорци;
4. Пътеходите на трибуната водещи към евакуационните изходи да бъдат маркирани (осветени) по подходящ начин осигуряващ необходимата видимост в случай на осъществяване на евакуация;
5. Да се възстановят гумените лайсни по пътеходите;
6. Спешно да се монтират обезопасителни парапети над дървените входове;
7. Да се маркира и обезопаси свода /челото/ на входове 12 и 14;
8. Да се обозначат входове – 12 и 14;
9. На входовете да се изградят съоръжения за поединично влизане – турникети;
10. Да се замери евакуационното осветление в сградата с цел осигуряване на осветеност на евакуационния път най-малко 1 Lx съгласно изискванията на чл.55 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП и във връзка с чл. 14, ал.2, т.2 от Наредба №Із-8121-647/01.11.2014 г. за ПНПБЕО, като при необходимост да се монтират допълнителни евакуационни осветителни тела;
11. Вътрешните пожарни кранове в спортната зала и сградата да се поддържат и обслужват при спазване изискванията на БДС EN 671-3 във връзка с прилагането на чл.22, ал.2 и ал.5 от Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО);
12. Да се създаде организация с цел недопускане на спиране и паркиране на транспортни средства, поставяне на премествaеми обекти, материали и съоръжения на разстояние, по-малко от 5 m, преди и след пожарните хидранти съгласно изискванията на чл.20, т.4 от НАРЕДБА № 8121з-647 за ПНПБЕО;
11. ПЕРИОДИЧНИ ЕЛЕКТРОКОНТРОЛНИ ИЗМЕРВАНИЯ:

Извършване на електроконтролни измервания на:

36. Осветеност;
37. Осветеност на евакуационното осветление;
38. Мълниезащита;
39. Заземителна инсталация;
40. Импедансът на защитния контур “фаза – защитен проводник” или “фаза-проводник PEN”.

Електроконтролните измервания да се извършват най-малко един път годишно.

Протоколите от електроконтролните измервания да се представят на комисията своевременно.

За АВР

Във връзка с чл. 20, ал.(2) от Наредбата за АВР (автоматично включване на резерва) най-малко един път годишно да се извършва техническа инспекция и технически тест на системата за което да се съставя констативен протокол за успешно извършен тест.