ОЦЕНКА
НА СПОРТНИЯ ОБЕКТ И МНЕНИЕ ЗА ГОДНОСТТА МУ ЗА ПОЛЗВАНЕ:

Залата е в добро състояние. Може да се провеждат мероприятия с присъствие на публика, определени с „нисък риск" на обществена опасност и при спазване изискванията на Наредбата и нормативната база.

Необходимо да се осигури двойно захранване с електричество с автоматично включване на резервно захранване (АВР).

Комисията направи следните спешни препоръки:

1. Да се изпълнят указанията на Техническия паспорт;
2. Да се укрепи парапета по пътехода;
3. Необходимо е да се осъвремени ел.табло - автоматични предпазители;
4. Да се номерират седалките;
5. Да се осигури аварийно осветление със собствено независимо електрическо захранване с автоматично превключване (АВР);
6. Да се създаде организация с цел недопускане на спиране и паркиране на транспортни средства, поставяне на премествaеми обекти, материали и съоръжения на разстояние, по-малко от 5 ш, преди и след пожарните хидранти на територията на спортния комплекс съгласно изискванията на чл.20, т.4 от Наредба № 8121з-647 за ПНПБЕО;
7. Да се обозначат със специална маркировка местата за специализираните автомобили на органите за НБЗН;
8. Да се обособи и оборудва командно-наблюдателен пункт;
9. Вътрешните пожарни кранове в сградата да се поддържат и обслужват при спазване изискванията на БДС EN 671-3 във връзка с прилагането на чл.22, ал.2 и ал.5 от Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО);
10. Да се извършват ПЕРИОДИЧНИ ЕЛЕКТРОКОНТРОЛНИ ИЗМЕРВАНИЯ на:

- Осветеност;
- Осветеност на евакуационното осветление;
- Мълниезащита;
- Заземителна инсталация;

Импедансът на защитния контур „фаза - защитен проводник" или „фаза-проводник PEN".

Електроконтролните измервания да се извършват най-малко един път годишно.
Протоколите от електроконтролните измервания да се представят на комисията своевременно.