6. «СПОРТЕН ЦЕНТЪР – ЛЮЛИН»

Обектът може да се ползва **само за тренировъчна дейност.**

Комисията направи следните спешни препоръки:

1. Да се изготви Технически паспорт;
2. Да се оборудва команден пункт;
3. Да се монтират камери;
4. Да се маркират противопожарните касети;
5. Да се поставят номера на редовете и седалките;
6. Има план за действие при извънредни ситуации;
7. Да се монтират брави тип „антипаник“ на крайните евакуационните изходи от залата и сградата съгласно изискванията на чл.43, ал.2 и ал.3 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП и във връзка с чл.14, ал.2, т.4 от Наредба №8121з-647/01.11.2014 г. за ПНПБЕО;
8. Да се обозначат със знаци пожарните хидранти на територията на спортната зала в съответствие с приложение 5 към чл.18, ал.2 от Наредба №8121з-647/01.11.2014 г. за ПНПБЕО;
9. Да се създаде организация с цел недопускане на спиране и паркиране на транспортни средства, поставяне на премествaеми обекти, материали и съоръжения на разстояние, по-малко от 5 m, преди и след пожарните хидранти съгласно изискванията на чл.20, т.4 от НАРЕДБА № 8121з-647 за ПНПБЕО;
10. Да се регламентират паркоместата необходими към сградата с цел да се създаде безопасна организация на движение;
11. Наложително е прилагане на уличната регулация за транспортен достъп до обекта на колите на „Бърза помощ“ и „ПБЗН“;
12. ПЕРИОДИЧНИ ЕЛЕКТРОКОНТРОЛНИ ИЗМЕРВАНИЯ:

Извършване на електроконтролни измервания на:

21. Осветеност;
22. Осветеност на евакуационното осветление;
23. Мълниезащита;
24. Заземителна инсталация;
25. Импедансът на защитния контур “фаза – защитен проводник” или “фаза-проводник PEN”.

Електроконтролните измервания да се извършват най-малко един път годишно.

Протоколите от електроконтролните измервания да се представят на комисията своевременно.

За АВР

Във връзка с чл. 20, ал.(2) от Наредбата за АВР (автоматично включване на резерва) най-малко един път годишно да се извършва техническа инспекция и технически тест на системата за което да се съставя констативен протокол за успешно извършен тест.