ОЦЕНКА
НА СПОРТНИЯ ОБЕКТ И МНЕНИЕ ЗА ГОДНОСТТА МУ ЗА ПОЛЗВАНЕ:

Залата е в много добро състояние. В обекта може да се провеждат мероприятия с присъствие на публика при спазване на изискванията на Наредбата и нормативната база.

Комисията направи следните спешни препоръки:

1. Да се определи „Спортна зона“;
2. Да се изготви план-схема на „Спортната зона“;
3. Да се обособи и оборудва команден пункт;
4. Да се осигури озвучаване в цялата „Спортна зона“.
4. Да се номерират редовете и седалките;
5. Да се поставят указателни табели;
6. Да се поставят каси и да се създаде организация при влизане на публика;
7. Да се изготви план за действие при извънредни обстоятелства;
8. Да се създаде организация с цел недопускане на спиране и паркиране на транспортни средства, поставяне на премествaеми обекти, материали и съоръжения на разстояние, по-малко от 5 т, преди и след пожарните хидранти на територията на спортния комплекс съгласно изискванията на чл.20, т.4 от Наредба № 8121з-647 за ПНПБЕО;
9. Да се извършват ПЕРИОДИЧНИ ЕЛЕКТРОКОНТРОЛНИ ИЗМЕРВАНИЯ на:

- Осветеност;
- Осветеност на евакуационното осветление;
- Мълниезащита;
- Заземителна инсталация.

Електроконтролните измервания да се извършват най-малко един път годишно.
Протоколите от електроконтролните измервания да се представят на комисията своевременно.