ОЦЕНКА НА СПОРТНИЯ ОБЕКТ И МНЕНИЕ ЗА ГОДНОСТТА МУ ЗА ПОЛЗВАНЕ:

Обектът е в добро състояние. Може да се използва за организиране на спортни прояви при спазване изискванията на Наредбата и нормативната база.

Комисията направи следните препоръки:

1.Да се постави номерираща маркировка на входовете, блоковете, редовете и седалките, която да не може да се отлепи или премахне лесно.

2. Пътеходите на трибуната, водещи към евакуационните изходи да бъдат осветени по подходящ начин, осигуряващ необходимата видимост, в случай на осъществяване на евакуация.

4.Да се възстановят гумените лайсни по пътеходите.

5.Да се монтират обезопасителни парапети или решетки над дървените входове.

6.На входовете да се изградят съоръжения за поединично влизане - „турникети".

7.Да се замери евакуационното осветление в сградата с цел осигуряване на осветеност на евакуационния път най-малко 1 Lx съгласно изискванията на чл. 55 от Наредба 1з-1971 за СТПНОБП и във връзка с чл. 14, ал.2, т.2 от Наредба №1з-8121-647/01.11.2014 г. за ПНПБЕО, като при необходимост да се монтират допълнителни евакуационни осветителни тела.

8.Вътрешните пожарни кранове в спортната зала и сградата да се поддържат и обслужват при спазване изискванията на БДС EN 671-3 във връзка с прилагането на чл. 22, ал.2 и ал.5 от Наредба № 8121 з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО).

9. Да се създаде организация с цел недопускане на спиране и паркиране на транспортни средства, поставяне на премествaеми обекти, материали и съоръжения на разстояние, по- малко от 5 ш, преди и след пожарните хидранти съгласно изискванията на чл. 20, т.4 от НАРЕДБА № 8121з-647 за ПНПБЕО;

10. Да се поставят указателни табели, водещи към съоръжението.

11. Да се изготви Технически паспорт.

12. Да се направи план - схема на определената „Спортна зона".

13. Да се представи документ/протокол за извършено замерване на:

- осветеност
- осветеност на евакуационното осветление
- мълниезащита
- заземителна инсталация
- импедансът на защитния контур „фаза-защитен проводник" или „фаза проводник PEN"

Електроконтролните замервания да се извършват най-малко веднъж годишно, като протоколите от тях да се предоставят своевременно на комисията

<u>За АВР</u>

Във връзка с чл. 20, ал. 2 от Наредбата е необходимо най-малко един път годишно да се извършва техническа инспекция и технически тест на системата, за което се съставя констативен протокол за успешно извършен тест.

Протоколът от техническата инспекция и техническия тест на системата да се представи своевременно на комисията.