ОЦЕНКА НА СПОРТНИЯ ОБЕКТ И МНЕНИЕ ЗА ГОДНОСТТА МУ ЗА ПОЛЗВАНЕ:

В зала „Христо Ботев” може да се провеждат спортни прояви с присъствие на публика при спазване изискванията на Наредбата и нормативната база.

Комисията направи следните спешни препоръки:

1. Да се извършва постоянен мониторинг и да се направи вертикална планировка за отводняване около сградата, с акцент при югозападния вход;
2. Да се създаде организация с цел недопускане на спиране и паркиране на транспортни средства, поставяне на премествaеми обекти, материали и съоръжения на разстояние, по-малко от 5 т, преди и след пожарните хидранти съгласно изискванията на чл.20, т.4 от НАРЕДБА № 8121з-647 за ГТНПБЕО;
3. Вътрешните пожарни кранове в спортната зала и сградата да се поддържат и обслужват при спазване изискванията на БДС EN 671-3 във връзка с прилагането на чл. 22, ал. 2 и ал. 5 от Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО);
4. Да се подменят счупените пури при в източното фоайе;
5. Да се извършват ПЕРИОДИЧНИ ЕЛЕКТРОКОНТРОЛНИ ИЗМЕРВАНИЯ на:

1. Осветеност;
2. Осветеност на евакуационното осветление;
3. Мълниезащита;
4. Заземителна инсталация;
5. Импедансът на защитния контур “фаза - защитен проводник” или “фаза-проводник PEN”.

Електроконтролните измервания да се извършват най-малко един път годишно. Протоколите от електроконтролнте измервания да се представят на комисията своевременно.