2. **„АРЕНА АРМЕЕЦ” – ТРЕНИРОВЪЧНА**

Обектът може да се ползва само за провеждане на тренировъчен проецес.
Не отговаря на изискванията за присъствие на публика.

Комисията направи следните спешни препоръки:
1. Да се изпълнят изискванията на Наредбата;
2. Да се създаде организация с цел недопускане на спиране и паркиране на транспортни средства, поставяне на премествaеми обекти, материали и съоръжения на разстояние, по-малко от 5 m, преди и след пожарните хидранти съгласно изискванията на чл.20, т.4 от НАРЕДБА № 8121з-647 за ПНПБЕО;
3. Да се изгради команден пункт, ако се провеждат състезания с публика;
4. ПЕРИОДИЧНИ ЕЛЕКТРОКОНТРОЛНИ ИЗМЕРВАНИЯ:

Извършване на електроконтролни измервания на:
6. Осветеност;
7. Осветеност на евакуационното осветление;
8. Мълниезащита;
9. Заземителна инсталация;
10. Импедансът на защитния контур “фаза – защитен проводник” или “фаза-проводник PEN”.

Електроконтролните измервания да се извършват най-малко един път годишно.

Протоколите от електроконтролните измервания да се представят на комисията своевременно.

За АВР

Във връзка с чл. 20, ал.(2) от Наредбата за АВР (автоматично включване на резерва) най-малко един път годишно да се извършва техническа инспекция и технически тест на системата за което да се съставя констативен протокол за успешно извършен тест.

Протокол от техническа инспекция и техническия тест на системата да се представя на комисията своевременно.