3. „ДРАГАЛЕВЦИ”

*Стадион «Драгалевци» може да се ползва за футболни срещи, от «**нисък клас на риск»,** след като се изпълнят препоръките на Комисията.*
Комисията прави следните препоръки:

1. Да се корегират границите на «Спортната зона»;
2. Да се изградят санитарни помещения – тоалетни;
3. Да се провеждат спортните срещи в светлата част на деня, поради липса на АВР;
4. Да се създаде организация с цел недопускане на спиране и паркиране на транспортни средства, поставяне на премествaеми обекти, материали и съоръжения на разстояние, по-малко от 5 m, преди и след пожарните хидранти съгласно изискванията на чл.20, т.4 от НАРЕДБА № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за Правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на Обектите;
5. Да се обозначат със знаци пожарните хидранти на територията на стадиона в съответствие с приложение 5 към чл.18, ал.2 НАРЕДБА № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за Правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;
6. ПЕРИОДИЧНИ ЕЛЕКТРОКОНТРОЛНИ ИЗМЕРВАНИЯ:

Извършване на електроконтролни измервания на:

1. Осветеност;
2. Осветеност на евакуационното осветление;
3. Мълниезащита;
4. Заземителна инсталация;
5. Импедансът на защитния контур “фаза – защитен проводник” или “фаза – проводник PEN”.

Електроконтролните измервания да се извършват най-малко един път годишно.

Протоколите от електроконтролнте измервания да се представят на комисията своевременно.

За АВР

Във връзка с чл. 20, ал.(2) от Наредбата за АВР (автоматично включване на резерва) най-малко един път годишно да се извършва техническа инспекция и технически тест на системата за което да се съставя констативен протокол за успешно извършен тест;