2. „СЛАВИЯ”

На стадион „Славия” могат да се провеждат състезания с присъствие на публика със изключение на „рискови” мачове, определени като такива от междуведомствената комисия на БФС.

Поради липса на АВР (автоматично включване на резерва) състезания присъствие на публика могат да се провеждат, само в светлата част на деня.

Общинската комисия прави следните **спешни препоръки:**

Да се изпълни в спешен порядък констатираното по чл. 5, т. 1;

След приключване на футболния сезон, следва да се преустанови използването му и да се започнат спешни ремонтни дейности (същите могат да се извършват и към момента, при условие, че не застрашават сигурността на зрителите и длъжностните лица по време на мероприятия);

1. Необходимо е фирмата изготвила Техническия паспорт да даде становище „Дали е годен стадиона за провеждане на състезания включително и за двете зали /баскетбол и волейбол/?”;
2. Да се направи повторен мониторинг на обекта;
3. Констатациите направени в „Техническия паспорт” не са изпълнени, а са изпълнявани текущи и аварийни ремонти;
4. Всички строителни дейности да се извършат след изготвяне на Технически паспорт и одобряването му от оторизираните органи, като се спазват предписанията препоръчани в него;
5. За провеждане на нормални спортни мероприятия е необходимо да се изградят достатъчно на брой вътрешни и външни санитарни възли за зрителите;
6. Да се осигури двойно захранване на обекта с електричество с автоматично включване на резервното захранване АВР(автоматично включване на резерва);
7. Да се ремонтират трибуните, като се изгради нов бетонен под, монтиране на нови седалки, изграждане на разделителни огради между секторите;
8. Вътрешните огради разделящи трибуните от игралното поле да бъдат изградени с необходимата височина и здравина с изключение на средната част от сектор „В” и на блока за правостоящи в сектор „Г”/;
9. Да се изградят аварийни изходи към игралното поле, под всеки пътеход на трибуните;
10. Да се монтират съоръжения за поединично влизане на зрители, които да отговарят на техническите изисквания;
11. Да се монтират допълнителни евакуационни осветителни тела на втория етаж на сградата под сектор «А»;

12. Да се монтира предпазен парапет над сектор «А»;
13. Да бъде изградена система за видеонаблюдение с по-добри технически параметри и с възможност за управление, позволяваща по ефективното й използване по предназначение;
14. Да се поставят допълнителни видеокамери позволяващи наблюдение на територията около стадиона, по входовете и мобилизирани камери за трибуните;
15. Да се обособи помещение за работа със задържаните лица;
16. Да се обозначат със знаци пожарните хидранти на територията на стадиона в съответствие с чл.18, ал.2 и приложение 5 от НАРЕДБА № 8121з-647 за ПНПБЕО;
17. Да се създаде организация с цел недопускане на спиране и паркиране на транспортни средства, поставяне на преместваеми обекти, материали и съоръжения на разстояние, по-малко от 5 m, преди и след пожарните хидранти съгласно изискванията на чл.20, т.4 от НАРЕДБА № 8121з-647 за ПНПБЕО;
18. Да се изчисти вътрешното тревно пространство;
19. Да се премахнат или да се оградят плодните дръвчета на стадиона;
20. Да се подменят счупените седалки на сектор „А";
21. Да се замери монтираното аварийното евакуационно осветление с цел осигуряване на осветеност на евакуационните пътища най-малко 1 Lx съгласно изискванията на чл.55 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП и във връзка с чл. 14, ал.2, т.2 от Наредба №Із-8121-647/01.11.2014 г. за ПНПБЕО и при необходимост се монтират допълнителни евакуационни тела;
22. В баскетболната зала и над евакуационните изходите във волейболната зала да се монтира евакуационно осветление осигуряващо осветеност 1 Lx при спазване на изискванията на чл.55 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП във връзка с чл.14, ал.2, т.2 от Наредба №Із-8121-647/01.11.2014 г. за ПНПБЕО;
23. Вътрешният пожарен кран във волейболната зала да се поддържа и обслужва при спазване изискванията на БДС EN 671-3 във връзка с чл.22, ал.2 и ал.5 от *Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО);*
24. **ПЕРИОДИЧНИ ЕЛЕКТРОКОНТРОЛНИ ИЗМЕРВАНИЯ**:

Извършване на електроконтролни измервания на:

1. Осветеност
2. Осветеност на евакуационното осветление
3. Мълниезащита
4. Заземителна инсталация
5. Импедансът на защитния контур "фаза – защитен проводник" или "фаза – проводник «PEN»

Електроконтролните измервания да се извършват най-малко един път годишно.

Протоколите от електроконтролнте измервания да се представят на комисията своевременно.

За АВР

Във връзка с чл. 20, ал.(2) от Наредбата за АВР (автоматично включване на резерва) най-малко един път годишно да се извършва техническа инспекция и технически тест на системата за което да се съставя констативен протокол за успешно извършен тест.; Протокол от техническа инспекция и технически тест на системата да се представя на комисията своевременно.