ОЦЕНКАНА СПОРТНИЯ ОБЕКТ И МНЕНИЕ ЗА ГОДНОСТТА МУ:

Обектът е в много добро състояние, може да се ползва за провеждане на спортни и културни поряви.

Комисията направи следните препоръки:

1. Необходимо е да се отвори втори подход към ул. «Акад. Г.Бончев» и бул. «Цариградско шосе»;
2. Паркоместата са недостатъчни и поради това е необходимо да се създава допълнителна организация на движение при провеждане на големи мероприятия с присъствие на по-голям брой публика;
3. Тротоарите – подходи / изходи от и към залата са тесни и ограничават изтеглянето на гражданите, които използват за движение пътното платно;
4. Да се създаде организация с цел недопускане на спиране и паркиране на транспортни средства, поставяне на премествaеми обекти, материали и съоръжения на разстояние, по-малко от 5 m, преди и след пожарните хидранти съгласно изискванията на чл.20, т.4 от НАРЕДБА № 8121з-647 за ПНПБЕО;
5. Да се търси проектанско решение за пътеходите на ниво 15-68 /стръмни и опасни/;
6. Да се поставят табели указващи блоковете/трибуните;
7. ПЕРИОДИЧНИ ЕЛЕКТРОКОНТРОЛНИ ИЗМЕРВАНИЯ НА:

1. Осветеност на евакуационното осветление;
2. Мълниезащита;
3. Заземителна инсталация;
4. Импедансът на защитния контур “фаза – защитен проводник” или “фаза-проводник PEN”.

Електроконтролните измервания да се извършват най-малко един път годишно.

Протоколите от електроконтролните измервания да се представят на комисията своевременно.