ОЦЕНКА НА СПОРТНИЯ ОБЕКТ И МНЕНИЕ ЗА ГОДНОСТТА МУ:

Протоколът е изготвен за информация!

Залите не отговарят на изискванията за присъствие на публика и не попадат в приложното поле на Наредбата за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото поведение на зрители преди, по време и след провеждане на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали, приета с ПМС № 173/00 г., изм. с доп. ДВ. бл. 62/12.07.13 г.

Комисията направи следните препоръки

1. Да се направи конструктивно обследване на сградата;
2. Да се ремонтира трибуна с козирката на стадиона;
3. Да се създадат условия и достъп на хора с увреждания;
4. Да се измажат стените, таваните и подходите към залитем
5. Да се ремонтират съблекалните;
6. Да се подменят счурените осветителни тела в залите;
7. Да се освежи подовата настилка;
8. В баскетболната зала и над евакуационните изходи във волейболната зала да се монтира евакуационна осветление, осигуряващо осветеност 1 Lx при спазване на изискванията на чл. 55 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП и във връзка с чл.14, ал.2, т.4 от Наредба №8121з-647 за ПНПБЕО;
9. Да се замери монтираното аварийно евакуационно осветление, с цел осигуряване на осветеност на евакуационните пътища , най-малко 1 Lx при спазване на изискванията на чл. 55 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП и във връзка с чл.14, ал.2, т.4 от Наредба №8121з-647 за ПНПБЕО и при необходимост да се монтират допълнителни евакуационни тела;
10. Да се осигури аварийно осветление със собствено независимо електрическо захранване с автоматични превключване;
11. ПЕРИОДИЧНИ ЕЛЕКТРОКОНТРОЛНИ ИЗМЕРВАНИЯ:

1. Осветеност;
2. Осветеност на евакуационното осветление;
3. Мълниезащита;
4. Заземителна инсталация;
5. Импедансът на защитния контур “фаза – защитен проводник” или “фаза-проводник PEN”.

Електроконтролните измервания да се извършват най-малко един път годишно.

Протоколите от електроконтролните измервания да се представят на комисията своевременно.