## ОЦЕНКА НА СПОРТНИЯ ОБЕКТ И МНЕНИЕ ЗА ГОДНОСТТА МУ:

Обектът може да се използва за организиране и провеждане на спортни прояви, след изпълнение предписанията на комисията при спазване изискванията на Наредбата и нормативната база.

**Комисията направи следните препоръки:**

1. Да се определи „Спортна зона”;
2. Състезанията да се провеждат в светлата част на деня, поради липса на АВР;
3. Да се изготви **Технически паспорт** и да се направят съответните обследвания, анализи указания и срокове за привеждането на сградата в съответствие на изискванията на чл. 169 от ЗУТ;
4. Да се обработи металната конструкция на покрива на закрития плувен басейн, която на места е силно корозирала;
5. Да се извършат ремонтно-възстановителни дейности по трибуните и пътеходите;
6. Да се оборудва „командния пункт”;
7. Да се осигури озвучителна уредба, която да има чуваемост във всички зони на спортния комплекс;
8. Камерата, обхващаща трибуните е стационарна, необходимо е да се модернизира;
9. Наличното видеонаблюдение не обхваща целия външен периметър. Необходимо е да се увеличи броят на камерите;
10. На крайния евакуационен изход /запад/, водещ към външния открит басейн, да се монтира брава тип „антипаник“, съгласно изискванията на чл. 14, ал.2, т.4 от Наредба №8121з-647/01.11.2014 г. за ПНПБЕО във връзка с чл. 43, ал. и ал. 3 от Наредба Із-1971 за СТПБОБП.
12. Да се извършват ПЕРИОДИЧНИ ЕЛЕКТРОКОНТРОЛНИ ИЗМЕРВАНИЯ НА:

1. Осветеност;
2. Осветеност на евакуационното осветление;
3. Мълниезащита;
4. Заземителна инсталация;
5. Импедансът на защитния контур “фаза – защитен проводник” или “фаза-проводник PEN”.

Електроконтролните измервания да се извършват най-малко един път годишно.

Протоколите от електроконтролните измервания да се представят на комисията своевременно.