ОЦЕНКА НА СПОРТНИЯ ОБЕКТ И МНЕНИЕ ЗА ГОДНОСТТА МУ:

Обектът може да се използва за тренировъчна дейност. Не отговаря на изискванията за присъствие на публика.

Комисията направи следните спешни препоръки

1. Да се определи „Спортна зона”;
2. Да се изготви Технически паспорт;
3. Да се осигури добра естествена вентилация в залата;
4. Да се изградят санитарни възли за хора с увреждания;
5. Да се назначи „Отговорник по сигурността”;
6. Да се монтират брави тип „антипаник“ на крайните евакуационните изходи от залата и сградата, съгласно изискванията на чл.43, ал.2 и ал.3 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП и във връзка с чл.14, ал.2, т.4 от Наредба №8121з-647/01.11.2014 г. за ПНПБЕО;
7. Да се монтира аварийно евакуационно осветление над западния евакуационен изход от първото ниво на залата, осигуряващо осветеност 1 Lx, съгласно изискванията на чл.55 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП и във връзка с чл. 14, ал.2, т.2 от Наредба № Із-8121-647/01.11.2014 г. за ПНПБЕО;
8. Да се обозначат със специална маркировка определените места за паркиране та специализираните автомобили на ПБЗП;
9. Да се осигури аварийно осветление със собствено независимо електрическо захранване с автоматично превключване;
10. Да се извършат ПЕРИОДИЧНИ ЕЛЕКТРОКОНТРОЛНИ ИЗМЕРВАНИЯ НА:

1. Осветеност;
2. Осветеност на евакуационното осветление;
3. Мълниезащита;
4. Заземителна инсталация;
5. Импедансът на защитния контур “фаза – защитен проводник” или “фаза-проводник PEN”.

Електроконтролните измервания да се извършват най-малко един път годишно, като протоколите от тях се изпращат на комисията своевременно.