ОЦЕНКА НА СПОРТНИЯ ОБЕКТ И МНЕНИЕ ЗА ГОДНОСТТА МУ:

Зала София е в добро състояние. Може да се използва за тренировъчна дейност, а след като обектът бъде приведен в състояние, съгласно изискванията на Наредбата за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото поведение на зрители преди, по време и след провеждане на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали да се организират и провуеждат спортни прояви с присъствие на пубилка.

Комисията направи следните препоръки

1. Да се определи „Спортна зона“ на залата и да се регламентират необходимите паркоместа;
2. Да се регламентира достъпа до залата;
3. Да се изготви план-схема;
4. Да се регистрира Технически паспорт;
5. Да се монтират камери за видеонаблюдение;
6. Да се назначи „Отговорник по сигурността“;
7. Да се оборудва командно-контролен пункт;
8. Да се поставят указателни табели, водещи към съоръжението;
9. Във връзка с прилагането на чл.5 и чл. 20, ал. 3 от „Наредбата за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото поведение на зрители преди, по време и след провеждане на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали» е необходимо да се замери евакуационното осветление в сградата ,с цел осигуряване на осветеност на евакуационния път най-малко 1 Lx при спазване на изискванията на чл. 55 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП и във връзка с чл.14, ал.2, т.4 от Наредба №8121з-647/01.11.2014 г. за ПНПБЕО и при необходимост да се монтират допълнителни евакуационни осветителни тела;
10. За спортното съоръжение да се изгради противопожарен водопровод, захранващ минимум два пожарни хидранта, нормативно изискващо се, съгласно прилагането на чл. 23, ал. 3 „Наредбата за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото поведение на зрители преди, по време и след провеждане на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали» и във връзка с чл. 170, ал. 1 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП;
11. Да се разработи конкретен План за действие при извънредни обстоятелства, съгласно изискванията на чл. 39, ал. 1 от „Наредбата за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото поведение на зрители преди, по време и след провеждане на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали» и същият да се одобри от комисията
12. За обекта да се изградят телефонни връзки, като централата на управление и командните пунктове за органите на сигурността да се снабдят със служебни телефонни постове, съгласно изискванията на чл. 22, ал. 1 от „Наредбата за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото поведение на зрители преди, по време и след провеждане на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали»;
13. Да се обозначат със специална маркировка определените места за паркиране на специализираните автомобили на ПБЗП, съгласно изискванията на чл. 12, ал. 2 от „Наредбата за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и

лошото поведение на зрители преди, по време и след провеждане на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали»;

14. Вътрешните пожарни кранове в спортната зала да се поддържат и обслужват при спазване изискванията на БДС EN 671-3 във връзка с чл.22, ал. 2 и ал. 5 от Наредба №8121з-647от 2014 г. за ПНПБЕО и във с прилагането на чл. 5 от „Наредбата за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото поведение на зрители преди, по време и след провеждане на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали»;
15. Да се извършват периодични електроконтролни измервания на:

1. Осветеност;
2. Осветеност на евакуационното осветление;
3. Мълниезащита;
4. Заземителна инсталация;
5. Импедансът на защитния контур “фаза – защитен проводник” или “фаза-проводник PEN”.

Електроконтролните измервания да се извършват най-малко един път годишно.

Протоколите от електроконтролните измервания да се представят на комисията своевременно.