ОЦЕНКА НА СПОРТНИЯ ОБЕКТ И МНЕНИЕ ЗА ГОДНОСТТА МУ:

Обектът може да се ползва само за провеждане на тренировъчен проецес. Не отговаря на изискванията за присъствие на публика.

Комисията направи следните препоръки:

1. Да се изпълнят изискванията на Наредбата;
2. Да се създаде организация с цел недопускане на спиране и паркиране на транспортни средства, поставяне на премествеми обекти, материали и съоръжения на разстояние, по-малко от 5 m, преди и след пожарните хидранти съгласно изискванията на чл.20, т.4 от НАРЕДБА № 8121з-647 за ПНПБЕО;
3. Да се изгради команден пункт, ако се провеждат състезания с публика;
4. ПЕРИОДИЧНИ ЕЛЕКТРОКОНТРОЛНИ ИЗМЕРВАНИЯ НА:

1. Осветеност;
2. Осветеност на евакуационното осветление;
3. Мълниезащита;
4. Заземителна инсталация;
5. Импедансът на защитния контур “фаза – защитен проводник” или “фаза-проводник PEN”.

Електроконтролните измервания да се извършват най-малко един път годишно.

Протоколите от електроконтролните измервания да се представят на комисията своевременно.