ОЦЕНКА НА СПОРТНИЯ ОБЕКТ И МНЕНИЕ ЗА ГОДНОСТТА МУ:

Спортен комплекс „Бонсист“ е в добро състояние. Може да се използва за тренировъчна дейност, а след като се изпълнят препоръките на комисията и обектът да бъде приведен в състояние, съгласно изискванията на Наредбата за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото поведение на зрители преди, по време и след провеждане на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали.

Комисията направи следните препоръки, предвид предназначението на спортния комплекс:

1. Да се предприемат необходимите действие за определяне на„Спортна зона“;
2. Трибуните на външните игрища да се приведат, съгласно изискванията на Наредбата;
3. Да се оборудва команден пункт;
4. Да се изгради видеонаблюдение;
5. Да се осигури озвучителна уредба;
6. Да се създаде „достъпна среда“ за хора с увреждания на откритите игрища;
7. За спортното съоръжение да се изгради противопожарен водопровод, захранващ минимум два пожарни хидранта, нормативно изискващо се, съгласно прилагането на чл. 23, ал. 3 „Наредбата за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото поведение на зрители преди, по време и след провеждане на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали» и във връзка с чл. 170, ал. 1 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП;
8. Да се разработи конкретен План за действие при извънредни обстоятелства, съгласно изискванията на чл. 39, ал. 1 от „Наредбата за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото поведение на зрители преди, по време и след провеждане на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали» и същият да се одобри от комисията;
9. Да се обозначат със специална маркировка определените места за паркиране на специализираните автомобили на ПБЗП, съгласно изискванията на чл. 12, ал. 2 от „Наредбата за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото поведение на зрители преди, по време и след провеждане на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали»;
10. За обекта да се изградят телефонни връзки, като централата на управление и командните пунктове за органите на сигурността да се снабдят със служебни телефонни постове, съгласно изискванията на чл. 22, ал. 1 от „Наредбата за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото поведение на зрители преди, по време и след провеждане на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали»;
11. Да се извършват ПЕРИОДИЧНИ ЕЛЕКТРОКОНТРОЛНИ ИЗМЕРВАНИЯ:

1. Осветеност;
2. Осветеност на евакуационното осветление;
3. Мълниезащита;
4. Заземителна инсталация;
5. Импедансът на защитния контур “фаза – защитен проводник” или “фаза-проводник PEN”.

Електроконтролните измервания да се извършват най-малко един път годишно.

Протоколите от електроконтролнте измервания да се представят на комисията своевременно.