Зала "Арена Армеец"- многофункционална

Обектът е в много добро състояние, може да се ползва за провеждане на спортни и културни прояви, но е необходимо да се изпълнят изискванията на Наредбата и нормативната база.
Комисията направи следните спешни препоръки:

1. Да се предприемат мерки за определяне на « Спортна зона »;
2. Да бъдат назначени лица по «сигурността» и « пожарна безопасност»;
3. Необходимо е да се отвори втори подход към ул. «Акад. Георги Бончев» и бул. «Цариградско шосе»;
4. Паркоместата са недостатъчни. В тази връзка да се създаде организация, при която да се предотврати хаоса по отношение на организация на движение при по-големи посещения и мероприятия;
5. Да се търси проектанско решение за пътеходите на ниво 15-68 /стръмни и опсни/;
6. Да се създаде организация с цел недопускане на спиране и паркиране на транспортни средства, поставяне на премествaеми обекти, материали и съоръжения на разстояние, по-малко от 5 m, преди и след пожарните хидранти съгласно изискванията на чл.20, т.4 от НАРЕДБА № 8121з-647 за ПНПБЕО.