Зала "София"

Обектът може да се ползва за провеждане на спортни и културни прояви, след изпълнение предписанията на Комисията и при спазване изискванията на Наредбата и нормативната база.

Комисията прави следните спешни препоръки:

1.Да се определи «Спортна зона» на залата, както и да се регламентират необходимите паркоместа;
2.Да се изготви план-схема;
3.Да се изготви «Технически паспорт»;
4.Да се изгради пожарен хидрант в съответствие с БДС EN 14384 и номинален диаметър не по малък от 80 мм. и чл.170, ал.1 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП.
5.Необходимо е на крайните евакуационни изхода от залата да се монтират брави тип „антипаник“ (там където липсват) съгласно изискванията на чл.14, ал.2, т.4 от Наредба Із-8121-647/01.11.2014 г. за ПНПБЕО и във връзка с чл.43, ал.2 и ал.3 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП.
6.Да се провери и при необходимост да се монтира допълнително аварийно евакуационно осветление в сградата осигуряващо осветеност на евакуационния път най-малко 1 Lx (лукс) съгласно изискванията на чл.55 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП.
7.Да се монтира евакуационно осветление на северния и южния евакуационен изход от залата съгласно изискванията на чл.55 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП.
8.С цел покриване на цялата площ на залата от вътрешните пожарни кранове е необходимо допълнително да се доокомплектоват с шлангове.
9.Да се назначи „Отг. по сигурността”;
10.Няма санитарни помещения /тоалетни/ за хора с увреждания