Зала ''Триадица''

Залата е в добро състояние. Може да се използва за организиране на спортни прояви - определени с „нисък риск” на обществена опасност.

Комисията направи следните спешни препоръки:

1. Да се изпълнят указанията на Техническия паспорт;
2. Да се осигури /укрепи/ парапета по пътехода;
3. Вътрешните ПК да се обозначат със знак (стикер) ;
4. Необходимо е да се осъвремени Ел.табло – морално остаряло;
5. Да се извърши ремонт на тротоарната настилка около залата;
6.Да се монтира евакуационно осветление над евакуационните изходи в залата и крайните изходи на сградата съгласно изискванията на чл.55 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП;
7.Да се осигури аварийно осветление със собствено независимо електрическо захранване с автоматични превключване;
8.Да се създаде организация с цел недопускане на спиране и паркиране на транспортни средства, поставяне на премествaеми обекти, материали и съоръжения на разстояние, по-малко от 5 m, преди и след пожарните хидранти на територията на спортния комплекс съгласно изискванията на чл.20, т.4 от Наредба № 8121з-647 за ПНПБЕО.