**Зала "Универсиада"**

**Обектът е в добро състояние, може да се ползва за провеждане на спортни и културни прояви, като се спазват изискванията на Наредбата и нормативната база. Комисията направи следните препоръки:**

1. Да се обособи „Спортна зона” ;
2. Да се номерират блоковете;
3. Да се регламентират необходимите паркоместа;
4. Да се замонолити ревизионен отвор на горната площадка на трибуната;
5. Да се укрепят решетките пред фасадните прозорци;
6. На входовете да се изградят съоръжения за поединично влизане;
7. Да се създаде организация с цел недопускане на спиране и паркиране на транспортни средства, поставяне на преместваеми обекти, материали и съоръжения на разстояние, по-малко от 5 m, преди и след пожарните хидранти съгласно изискванията на чл.20, т.4 от НАРЕДБА № 8121з-647 за ПНПБЕО;
8. Пътеходите на трибуната водещи към евакуационните изходи да бъдат маркирани (осветени) по подходящ начин осигуряващ необходимата видимост в случай на осъществяване на евакуация.