Зала "Фестивална"

Комисията констатира, че залата е в ЗАДОВОЛИТЕЛНО състояние. Обектът може да се ползва само за тренировъчен процес. За провеждане на спортни и културни прояви е необходимо в спешен порядък да се изпълнят изискванията на Наредбата и нормативната база и се изпълнят констатациите направени в чл. 5, ал. 1. от Протокола.
Комисията направи следните спешни препоръки:

1.Да се определи «Спортна зона»;
2.Необходимо е да се извърши реконструкция и основен ремонт на спортната зала по одобрени проекти, по всички части, за привеждането му към съвременните изисквания;
3.Да се поставят допълнителни пожарни шлангове покриващи площа на залата;
4.Да се монтира аварийно осветление захранвано от собствен източник и превключване с АВР;
5.Извършващата се смяна на осветлението трябва да е съобразена с нормативната база;
6.Да се провери техническата изправност на евакуационното осветление и замери осветителността на евакуационните тела, като при необходимост се монтират допълните евакуационни осветителни тела.
7.Електроинсталация да се полага в съответствие с изискванията на чл.236, ал.2 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП във връзка с Наредба № 3 за УЕУЕЛ.
7.Схемите евакуация в залите да се поставят на видни места и да се разработят със символи съгласно изискванията на чл.11, ал.5 и Приложение №2 от Наредба №8121з-647 за ПНПБЕО и Наредба №РД-07/8 за знаци и сигнали.
8.Да се създаде организация с цел недопускане на спиране и паркиране на транспортни средства, поставяне на преместваеми обекти, материали и съоръжения на разстояние, по-малко от 5 m, преди и след пожарни хидранти съгласно изискванията на чл.20, т.4 от НАРЕДБА № 8121з-647 за ПНПБЕО.