"Зимен дворец на спорта"

Обектът е в незадоволително състояние и е необходимо спешно да бъдат предприети мерки за привеждане на спортното съоръжение към изискванията на Наредбата.

Комисията прави следните спешни препоръки:

1. Да се определи „Спортна зона” на обекта;
2.Да се възложи конструктивно и енергийно обследване с цел изготвяне технически паспорт на съоръжението;
3. Да се премахне обшивката на стените от „деколин”, която е горима и пожароопасна;
4. Да се окомплектоват с шлангове и струйници вътрешните пожарни кранове разположени във централното фоайе на залата съгласно изискванията на чл.22, ал.2 от Наредба № 8121з-647/01.11.2014 г. за ПНПБЕО;
5. Да се обработи металната конструкция на покрива с негоримо покритие;
6. Да се поставят предпазни парапети на прозорците;
7. Да се установят подходите, паркоместата, организацията на движение около обекта;
8. Да се монтира евакуационно осветление над крайните евакуационни изходи (изток и юг) на сградата съгласно изискванията на чл.55 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП.