Плувен комплекс "Спартак"

Обектът може да се ползва, но следва да се изпълнят констатациите и препоръките на Комисията в спешен порядък и да се спазват изискванията на Наредбата и нормативната база.

Комисията направи следните спешни препоръки:

1.Да се определи „Спортна зона”;
2.Да се изготви Технически паспорт и да се направят съответните обследвания, анализи указания и срокове за привеждането на сградата в съответствие на изискванията на чл. 169 от ЗУТ;
3.Да се ремонтират отоплителната и филтриращите инсталации към басейните ;
4.Счупените керамичните плочи на трибуните да се подменят;
5.Да се създаде организация с цел недопускане на спиране и паркиране на транспортни средства, поставяне на премествaеми обекти, материали и съоръжения на разстояние, по-малко от 5 m, преди и след пожарните хидранти на територията на спортния комплекс съгласно изискванията на чл.20, т.4 от Наредба Із-8121з-647 за ПНПБЕО;
6.Да се провери и при необходимост да се монтира допълнително аварийно евакуационно осветление в сградата осигуряващо осветеност на евакуационния път най-малко 1 Lx (лукс) съгласно изискванията на чл.55 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП.