Хокейна пързалка "Славия"

Залата е в задоволително състояние. Обектът може да се ползва за провеждане на спортни и културни прояви, след като се изпълнят изискванията на Наредбата и нормативната база, и след отстраняване на конструктивните несъответствия и привеждане на съоръжението към изискванията на Наредбата.

Комисията направи следните спешни препоръки:

1.Да се определи „Спортна зона”;
2.Да се изготви Технически паспорт;
3.Да се отстранят течовете от покривната конструкция;
4.Да се регламентират паркоместата със съответната организация за движение / хоризонтална маркировка и др.;
5.Необходимо е на евакуационните изходи от залата и сградата да се монтират брави тип „антипаник“ съгласно изискванията на чл.14, ал.2, т.4 от Наредба №8121з-647/01.11.2015 г. за ПНПБЕО и във връзка с чл.43, ал.2 и ал.3 от Наредба Із-1971 за СТПБОБП;
6. Да се осигури аварийно осветление със собствено независимо Електрическо захранване с автоматични превключване.